




Montāžas un apkopes instrukcija speciālistiem

Kondensācijas tipa gāzes apkures katls

Condens 5300i WT

GC5300iWT 24/48 23



Satura rādītājs

1	Sīmbolu skaidrojums un drošības norādījumi	4
1.1	Sīmbolu skaidrojums	4
1.2	Vispārīgi drošības norādījumi	4
2	Izstrādājuma apraksts	5
2.1	Informācija par jūsu produktu internetā	5
2.2	Piegādes komplekts	5
2.3	Atbilstības deklarācija	5
2.4	Produkta identifikācija	6
2.5	Tipu pārskats	6
2.6	Iekārtas izmēri un minimālie attālumi	6
2.7	Iekārtas uzbūve	8
3	Noteikumi	9
4	Dūmgāzu novadišanas sistēma	10
4.1	Dūmgāzu novadišanas veidu marķējums	10
4.2	Atļautie dūmgāzu piederumi	10
4.3	Norādījumi par montāžu	10
4.4	Dūmgāzu novadišana šahtā	10
4.4.1	Prasības attiecībā uz šahtu	10
4.4.2	Šahtas izmēru pārbaude	10
4.5	Kontrolatveres	11
4.6	Vertikāla dūmgāzu novadišanas sistēma ar izvadišanu caur jumtu	11
4.7	Dūmgāzu novadsistēmas garuma aprēķināšana	11
4.8	Gaisa pievadišana/dūmgāzu novadišana atbilstoši C13(x)	11
4.9	Gaisa pievadišana/dūmgāzu novadišana atbilstoši C33(x)	12
4.9.1	Gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana atbilstoši C33x šahtā	12
4.9.2	Vertikāla gaisa pievadišana/dūmgāzu novadišana atbilstoši C33(x) caur jumtu	12
4.10	Gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana atbilstoši C43(x)	12
4.11	Gaisa pievadišana/dūmgāzu novadišana atbilstoši C53(x)	13
4.11.1	Gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana atbilstoši C53(x) šahtā	13
4.11.2	Gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana atbilstoši C53x caur ārsienu	13
4.12	Gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana atbilstoši C93x	13
4.12.1	Stingra dūmgāzu novadišana sistēma atbilstoši C93x šahtā	14
4.12.2	Elastīga dūmgāzu novadišanas sistēma atbilstoši C93x šahtā	14
4.13	Dūmgāzu novadišanas sistēma atbilstoši B23p/B53p	14
4.13.1	Stingra dūmgāzu novadišanas sistēma atbilstoši B23p/B53p šahtā	14
4.13.2	Elastīgā dūmgāzu novadišanas sistēma atbilstoši B23p/B53p šahtā	14

4.14	Dūmgāzu novadišanas sistēma atbilstoši B33 (tikai iekārtām, kas nepārsniedz 35 kW)	15
4.14.1	Stingra dūmgāzu novadišanas sistēma atbilstoši B33 šahtā	15
4.14.2	Elastīga dūmgāzu novadišanas sistēma atbilstoši C33 šahtā	15
4.15	Vairāku iekārtu pieslēgšana (tikai iekārtām, kas nepārsniedz 30 kW)	16
4.15.1	Iekārtu grupu izkārtojums vairāku iekārtu pieslēgšanai skurstenim	16
4.15.2	Siltuma režotāja minimālās jaudas (apkure un karstais ūdens) palielināšana	16
4.15.3	Gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana atbilstoši C(14)3x	16
5	Instalācijas priekšnosacījumi	17
5.1	Vispārīgi norādījumi	17
5.2	Prasības attiecībā uz uzstādīšanas telpu	17
5.3	Apkure	17
5.4	Solāri iepriekš uzsildīts ūdens	17
5.5	Iepildāmais un papildināmais ūdens	18
6	Instalācija	19
6.1	Drošības norādījumi instalācijai	19
6.2	Izplešanās tvertnes lieluma pārbaude	19
6.3	Montāža	19
6.3.1	Iekārtas montāžas sagatavošana	19
6.3.2	Montāžas pieslēguma plates montāža (piederums)	21
6.3.3	Uzkarināt iekārtu	21
6.4	Hidrauliskais pieslēgums	21
6.5	Dūmg.piederumu pieslēgšana	22
6.6	Iekārtas uzpildīšana un hermētiskuma pārbaude	23
6.7	Elektriskais pieslēgums	23
6.7.1	Vispārīgi norādījumi	23
6.7.2	Iekārtas pieslēgšana	23
6.7.3	Ārējo piederumu pieslēgšana	24
6.8	Uzmontēt apšuvumu	26
7	Ekspluatācijas uzsākšana	26
7.1	Vadības paneļa pārskats	26
7.2	Iekārtas ieslēgšana	26
7.3	Sifona uzpildīšanas programma	27
7.4	Pēc ekspluatācijas uzsākšanas	27
8	Servisa izvēlnes iestatījumi	27
8.1	Servisa izvēlnes vadība	27
8.2	Servisfunkciju pārskats	28
8.2.1	1. izvēlne: informācija	28
8.2.2	2. izvēlne: hidrauliskie iestatījumi	28
8.2.3	3. izvēlne: rūpnīcas ieregulējums	29
8.2.4	4. izvēlne: iestatījumi	30
8.2.5	5. izvēlne: robežvērtības	32
8.2.6	6. izvēlne: funkcionālā pārbaude	32
8.2.7	0. izvēlne: manuālais režīms	33
8.3	Termiskā dezinfekcija	33

9	Pārbaude un apkope.....	34
9.1	Drošības norādījumi attiecībā uz apsekošanu un apkopi	34
9.2	Drošībai būtiskas detaļas	34
9.3	Apsekošanas un apkopes palīgīdzekļi	34
9.4	Apsekošanas un apkopes kontrolesaraksts	34
9.5	Gāzes vērtību pārbaude un iestatīšana	35
9.5.1	Iestatītā gāzes veida pārbaude	35
9.5.2	Pārbūve uz citu gāzes veidu	35
9.5.3	Iekārtas atvēršana	35
9.5.4	Dūmvada tīrīšanas režīma iestatīšana	35
9.5.5	Gāzes piesl.spied.pārbaude	36
9.5.6	Gāzes/degšanai nepieciešamā gaisa attiecības pārbaude un iestatīšana	36
9.6	Dūmgāzu mērīšana	38
9.6.1	Dūmg. novad. ceļa hermēt. pārbaude	38
9.6.2	CO satura mērīšana dūmgāzēs	38
9.7	Pārbaudīt elektroinstalāciju	38
9.8	Izplešanās tvertnes pārbaude	38
9.9	Pārbaudīt katla bloku	38
9.10	Elektrodu pārbaude un katla bloka tīrīšana	39
9.11	Kondensāta sifona tīrīšana	42
9.12	Aukstā ūdens caurules sietiņa pārbaude	44
9.13	Apkures sistēmas darba spiediena iestatīšana	44
9.14	Gāzes armatūras nomainīšana	45
9.15	3 virzienu vārsta motora pārbaude / nomainīšana	47
9.16	Pēc apsekošanas/apkopes	48
10	Kļūmes novēršana	48
10.1	Darba režīmu un kļūmju uzrādīšana	48
10.1.1	Vispārīgi	48
10.1.2	Kļūmju kodu tabula	49
10.1.3	Traucējumi, kas netiek parādīti displejā	53
11	Ekspluatācijas pārtraukšana	53
11.1	Izslēdziet iekārtu	53
11.2	Pretsala aizsardzības iestatīšana	53
12	Apkārtojās vides aizsardzība un utilizācija	54
13	Paziņojums par datu aizsardzību	54
14	Tehniskā informācija un protokoli	55
14.1	Tehniskie dati	55
14.2	Joniz. strāva	57
14.3	Sensoru raksturlielumi	57
14.4	Kodēšanas spraudnis	58
14.5	Apkures sūkņa diapazons	58
14.6	Iestatījumu vērtības apkures jaudai	59
14.7	Elektroinstalācija	60
14.8	Iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas protokols	62

1 Simbolu skaidrojums un drošības norādījumi

1.1 Simbolu skaidrojums

Brīdinājuma norādījumi

Brīdinājuma norādījumos signālvārdi papildus raksturo seku veidu un smagumu gadījumos, kad netiek veikti pasākumi bīstamības novēršanai. Ir definēti un šajā dokumentā var būt lietoti šādi signālvārdi:



BĪSTAMI

BRĪDINĀJUMS nozīmē, ka būs smagi līdz dzīvībai bīstami miesas bojājumi.



BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS nozīmē, ka iespējamas smagas un pat nāvējošas traumas.



UZMANĪBU

UZMANĪBU norāda, ka personas var gūt vieglas vai vidēji smagas traumas.

IEVĒRĪBAI

IEVĒRĪBAI nozīmē, ka ir iespējami mantiski bojājumi.

Svarīga informācija



Svarīga informācija, kas nav saistīta ar cilvēku apdraudējumu vai mantas bojājuma risku, ir apzīmēta ar redzamo informācijas simbolu.

1.2 Vispārīgi drošības norādījumi

⚠ Norādījumi attiecībā uz mērķgrupu

Šī montāžas instrukcija paredzēta gāzes un ūdens instalāciju, apkures sistēmu un elektrotehnikas speciālistiem. Jāņem vērā visās instrukcijās sniegtie norādījumi. Noteikumu neievērošana var izraisīt materiālos zaudējumus un radīt traumas, kā arī draudus dzīvībai.

- ▶ Pirms montāžas izlasiet montāžas, servisa un ekspluatācijas instrukcijas (Pirms montāžas izlasiet montāžas instrukcijas (siltuma ražotājs, apkures temperatūras regulators, sūkņi utt.).
- ▶ Ievērojiet drošības norādījumus un brīdinājumus.
- ▶ Ievērojiet nacionālās un reģionālās prasības, tehniskos noteikumus un direktīvas.
- ▶ Dokumentējiet izpildītos darbus.

⚠ Noteikumiem atbilstoša izmantošana

Produktu drīkst lietot tikai apkures ūdens uzsildīšanai un netiešai karstā ūdens sagatavošanai slēgtās apkures un karstā ūdens sagatavošanas sistēmās.

Jebkāds cits pielietojums uzskatāms par noteikumiem neatbilstošu. Tā rezultātā radušies bojājumi neietilpst garantijas nosacījumos.

⚠ Rīcība, sajūtot gāzes smaku

Izplūstot gāzei, pastāv eksploziju risks. Gāzes smakas gadījumā ievērojiet šādus izturēšanās noteikumus.

- ▶ Izvairieties no atklātas liesmas un dzirksteļu veidošanās:
 - Nesmēķējiet, nelietojiet šķiltavas un sērkoņus.
 - Nelietojiet elektriskos slēdžus, neatvienojiet kontaktdakšas.
 - Nelietojiet telefonu un durvju zvānu.
- ▶ Noslēdziet gāzes padeves galveno noslēgarmatūru vai gāzes skaitītāju.
- ▶ Atveriet logus un durvis.
- ▶ Brīdiniet visus iemītniekus un atstājiet ēku.
- ▶ Neļaujiet ēkā iet citām personām.
- ▶ Ugunsdzēsējiem, policijai un gāzes apgādes uzņēmumam piezvanīt no tālruņa ārpus ēkas.

⚠ Dzīvības apdraudējums, saindējoties ar dūmgāzēm

Dzīvības apdraudējums dūmgāzu noplūdes dēļ.

- ▶ Raugieties, lai nebūtu bojātas dūmgāzu caurules un blīvējumi.

⚠ Apdraudējums dzīvībai, saindējoties ar dūmgāzēm nepietiekamas sadegšanas rezultātā!

Dzīvības apdraudējums dūmgāzu noplūdes dēļ. Bojātu vai neblīvu dūmgāzu cauruļu gadījumā ievērojiet šādus izturēšanās noteikumus.

- ▶ Noslēdziet kurināmā padevi.
- ▶ Atveriet logus un durvis.
- ▶ Eventuāli brīdiniet visus iemītniekus un atstājiet ēku.
- ▶ Neļaujiet ēkā iet citām personām.
- ▶ Nekavējoties novērst dūmgāzu caurules bojājumus.
- ▶ Nodrošiniet degšanai nepieciešamā gaisa padevi.
- ▶ Nenoslēdziet un nesamaziniet gaisa pieplūdes un nosūces atveres durvis, logos un sienās.
- ▶ Nodrošināt pietiekamu degšanai nepieciešamā gaisa padevi arī iekārtām, kas uzstādītas vēlāk, piemēram, virtuves tvaika nosūcējiem, vilkmes ventilatoriem un gaisa kondicionēšanas iekārtām ar gaisa izvadišanu uz āru.
- ▶ Ja nav nodrošināta pietiekama degšanai nepieciešamā gaisa padeve, iekārtu neiedarbināt.

⚠ Montāža, ekspluatācijas uzsākšana un apkope

Montāžu, ekspluatācijas uzsākšanu un apkopi drīkst veikt vienīgi sertificēts specializētais uzņēmums.

- ▶ No telpas gaisa atkarīgā darbības režīmā: pārliecinieties, vai uzstādīšanas telpā tiek nodrošinātas ventilācijas prasības.
- ▶ Drošībai būtiskas detaļas neremontēt, nedeaktivizēt, neveikt tām izmaiņas.
- ▶ Iemontējiet vienīgi oriģinālās rezerves daļas.
- ▶ Pēc darbu veikšanas ar gāzi vadošām daļām veiciet gāzes hermētiskuma pārbaudi.

⚠ Elektriskie darbi

Elektriskos darbus drīkst veikt tikai specializēti elektroinstalācijas uzņēmumi.

Pirms elektrisko darbu sākšanas:

- ▶ Atslēdziet no sprieguma visus polus un nodrošiniet pret atkārtotu pievienošanu.
- ▶ Pārliecinieties, ka tīkla spriegums ir atvienots.
- ▶ Pirms pieskaršanās spriegumaktīvām daļām: uzgaidiet vismaz 5 minūtes, lai izlādētos kondensatori.
- ▶ Ņemiet vērā arī citu sistēmas komponentu pieslēguma shēmas.

⚠ Nodošana lietotājam

Nododot apkures sistēmu, iepazīstiniet lietotāju ar apkures sistēmas vadību un ekspluatācijas noteikumiem.


- ▶ Instruējiet lietotāju par iekārtas lietošanu, īpaši rūpīgi izskaidrojot darbības, kas jāveic attiecībā uz drošību.
- ▶ Jo īpaši informējiet par šādiem punktiem:
 - iekārtas konstrukcijas izmaiņas vai remontdarbus drīkst veikt tikai sertificēts specializēts uzņēmums.
 - Drošas un videi draudzīgas iekārtas darbības priekšnoteikums ir apsekošanas darbi vismaz reizi gadā un tīrīšanas un apkopes darbi atbilstoši vajadzībai.
 - Siltuma ražotāju drīkst darbināt tikai ar uzmontētu un noslēgtu apšuvumu.
- ▶ Informējiet, ka nepietiekama vai nepareiza tīrīšana, apsekošana vai apkope var radīt traumas un pat izraisīt dzīvības apdraudējumu.
- ▶ Norādiet par oglekļa monoksīda (CO) bīstamību un iesakiet izmantot CO detektorus.
- ▶ Uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas nododiet lietotājam glabāšanā.

2 Izstrādājuma apraksts

2.1 Informācija par jūsu produktu internetā

Mēs vēlamies jums aktīvi un situācijai atbilstoši sniegt piemērotu informāciju par produktu. Tādēļ izmantojiet informāciju, kas pieejama mūsu interneta vietnēs. Interneta adresi jūs atradīsiet uz šīs instrukcijas pēdējā vāka.

2.2 Piegādes komplekts



Att. 1 Piegādes komplekts

- [1] Kondensācijas tipa gāzes apkures katls
- [2] Kondensāta lokanā caurule
- [3] Drošības vārsta lokanā caurule (karstā ūdens loks)
- [4] Drošības vārsta lokanā caurule (apkures loks)
- [5] Stiprināšanas materiāli (skrūves ar piederumiem)
- [6] Montāžas sliede
- [7] Produkta dokumentācijas komplekts
- [8] Montāžas šablons

2.3 Atbilstības deklarācija

Šīs iekārtas konstrukcija un darbības veids atbilst Eiropas un valsts likumdošanas prasībām.

 Ar CE marķējumu tiek apliecināta izstrādājuma atbilstība visiem piemērojamajiem ES noteikumiem, kuros noteiktas prasības šī marķējuma piešķiršanai.

Atbilstības deklarācijas pilns teksts pieejams internetā: www.bosch-homecomfort.lv.

2.4 Produkta identifikācija

Datu plāksnīte

Datu plāksnītē doti jaudas parametri, pielaides dati un produkta sērijas numurs.

Informāciju par tipa plāksnītes novietojumu var atrast šīs nodaļas produktu pārskatā.

Papildu datu plāksnīte

Papildu datu plāksnītē ir sniegta informācija par izstrādājuma nosaukumu un svarīgākie izstrādājuma dati.

Tā atrodas no ārpuses viegli sasniedzamā vietā uz izstrādājuma.


2.5 Tipu pārskats

Kombinētas iekārtas telpu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai ar integrētu tvertni ar spirālveida cauruli

Tips	Valsts	Artikula Nr.
GC5300iWT 24/48 23	LV	7 716 701 583

Tab. 1 Tipu pārskats

2.6 Iekārtas izmēri un minimālie attālumi



Att. 2 Sānskats (mm)

[1] Horizontāli dūmgāzu piederumi

[2] Aizvars

[3] Vertikāli dūmgāzu piederumi

A Attālums starp iekārtas augšējo malu un horizontālās dūmvada caurules centrālo asi

B Attālums starp iekārtas augšējo malu un griestiem

K Urbuma diametrs

S Sienas biezums

Sienas biezums S	K [mm] Ø dūmgāzu piederumi [mm]	
	Ø 60/100	Ø 80/125
15 - 24 cm	130	155
24 - 33 cm	135	160
33 - 42 cm	140	165
42 - 50 cm	145	170

Tab. 2 Urbuma diametrs K atkarībā no dūmgāzu piederumu sienu biezuma un diametra

Dūmgāzu piederumi		A [mm]	C/mm	B [mm]
Ø 80 mm				
	Pieslēgšanas adapters, apsekošanas likums ar pārbaudes atveri	165	219	220
Ø 80/80 mm				
	Pieslēgšanas adapters, likums	162	216	212
Ø 80/125 mm				
	Pieslēgšanas adapters, apsekošanas likums ar pārbaudes atveri	145	199	215
	Pieslēguma likums 87° ar mērpunktu bez pārbaudes atveres ¹⁾	115	169	185
	Pieslēgšanas adapters, koncentriska T-veidgabals ar pārbaudes atveri dalītai gaisa un dūmgāzu novadišanas sistēmai (C _{53x})	165	219	230
	Pieslēgšanas adapters, caurule ar pārbaudes atveri	–	–	295
Ø 60/100 mm				
	Nomaināms pieslēgšanas adapters, apsekošanas likums ar pārbaudes atveri ¹⁾	150	202	200
	Pieslēguma likums 87° ar mērpunktu bez pārbaudes atveres ¹⁾	85	137	135

1) Iekārtā iemontētais pieslēgšanas adapters 80/125 mm netiek izmantots.


Tab. 3 Attālums A, B un C atkarībā no dūmgāzu piederuma

Aprēķināt uzstādīšanas telpas minimālo augstumu:

- Izmantotā piederuma izmēru B no tabulas 3 pieskaitīt augstumam C.
- Ar horizontāliem dūmgāzu piederumiem:
 - Katram dūmgāzu caurules horizontālajam metram pieskaitīt 52 mm.
 - Ja nepieciešams, pievienot aizvara ([2], redzams attēlā 2) izmēru.




Horizontālajai dūmgāzu novadišanas sistēmai virs likuma jābūt 100 mm brīvai telpai.



[1] Montāžas sliede

[2] Horizontālo pieslēgumu novietojums

C Dūmgāzu piederuma atveres novietojums




[1] Montāžas sliede

[2] Montāžas plate (nav piegādes komplektā)

C Dūmgāzu piederuma atveres novietojums

2.7 Iekārtas uzbūve



0010038879-002

Att. 5 Iekārtas uzbūve

- [1] Drošības vārsts (karstais ūdens)
- [2] Sanitārā ūdens izplešanās tvertne
- [3] Kondensāta sifons
- [4] Apkures turpgaita
- [5] Turpgaitas temperatūras sensors
- [6] Tvertnes temperatūras sensors
- [7] Slāpekļa iepildīšanas vārsts
- [8] Izplešanās tvertne (apkure)
- [9] Degšanai nepieciešamā gaisa iesūkšana
- [10] Karstā ūdens tvertne
- [11] Aizdedzes transformators
- [12] Dūmgāzu caurules pieslēgums
- [13] Katla bloka temperatūras ierobežotājs
- [14] Sajaukšanas kamera ar dūmgāzu atpakaļplūsmas drošinātāju (membrāna)
- [15] Automātiskais atgaisotājs
- [16] Regul.spied.mēr.īscaurule
- [17] Katla bloks
- [18] Sūcāurule
- [19] Dūmgāzu caurule
- [20] Ventilators
- [21] Dūmgāzu temperatūras ierobežotājs
- [22] Gāzes armatūra
- [23] Atgaitas temperatūras sensors
- [24] Spiediena sensors
- [25] 3 virz. vārsts
- [26] Apkures sūknis
- [27] Drošības vārsts (apkures lokam)
- [28] Datu plāksnīte
- [29] Uzpildīšanas iekārta
- [30] Vadības ierīce
- [31] Iesl./izsl. slēdzis
- [32] Atslēgas ievietošanas vieta (bezvadu vārteja)

3 Noteikumi

Lai produktu pareizi uzstādītu un lietotu, ievērojiet visus spēkā esošos nacionālos un reģionālos noteikumus, tehniskos noteikumus un direktīvas.

Dokumentā 6720807972 ietverta informācija par spēkā esošajām prasībām. Lai dokumentus apskatītu, meklējiet tos mūsu interneta vietnē. Interneta adresi jūs atradīsit uz šīs instrukcijas pēdējā vāka.

4 Dūmgāzu novadišanas sistēma

4.1 Dūmgāzu novadišanas veidu marķējums

Šajā instrukcijā izmantoti šādi dūmgāzu novadišanas veidu apzīmējumi:

- apzīmējums bez x nozīmē vienkāršu dūmgāzu cauruli (B_{53p}) vai dalītu cauruli gaisa padevei un dūmgāzu novadišanai (C_{13}) uzstādīšanas telpā;
- papildinājums x (piemēram, C_{13x}) apzīmē koncentrisku gaisa/dūmgāzu kanālu uzstādīšanas telpā; dūmgāzu caurule atrodas gaisa padeves caurules iekšpusē; koncentriskā versija paaugstina drošību;
- papildinājums (x) tiek izmantots informācijai, kas attiecas uz dūmgāzu novadišanas veidu ar un bez x .

4.2 Atļautie dūmgāzu piederumi

Šajā instrukcijā aprakstīto dūmgāzu novadsistēmu piederumi ir siltuma ražotāja CE sertifikācijas sastāvdaļa.

Šī iemesla dēļ ieteicams izmantot Bosch oriģinālos piederumus.

Apzīmējumus un pasūtījuma numurus meklējiet kopējā katalogā.

4.3 Norādījumi par montāžu



BĪSTAMI

Saīdēšanās ar CO!

Izplūstošās dūmgāzes CO jeb tvana gāzes līmeni elpojamajā gaisā paaugstina līdz dzīvībai bīstamām vērtībām

- ▶ Pārlicināties, ka dūmgāzu caurules un blīves nav bojātas.
- ▶ Veicot dūmgāzu novadsistēmas montāžu, izmantojiet tikai tādas smērvielas, ko apstiprinājis iekārtas ražotājs.
- ▶ Izpakojojot dūmgāzu piederumus, pārbaudiet, vai iepakojums nav bojāts.
- ▶ Ievērojiet piederuma instalēšanas instrukciju.
- ▶ Saīsiniet piederumu līdz vajadzīgajam garumam. Griezum jāveic vertikāli un griezumvietai jānoņem grāts.
- ▶ Uz blīvējumiem jāuzklāj piegādātā smērviela.
- ▶ Piederumu līdz galam jāiebīda uzmavā.
- ▶ Uzstādiet horizontālos posmus dūmgāzu plūsmas virzienā ar 3° kāpumu ($= 5,2\%$ jeb $5,2$ cm uz vienu metru).
- ▶ Nostipriniet visu dūmgāzu cauruli ar cauruļu skavām:
 - Starp divām cauruļu skavām ievērojiet maksimāli ≤ 2 m attālumu.
 - Piestipriniet caurules skavu pie katra līkuma.
- ▶ Pēc darbu pabeigšanas pārbaudiet sistēmas hermētiskumu.

Dūmgāzu novadišanas sistēma caur vairākiem stāviem

Ja dūmgāzu novadišanas sistēma tiek vadīta pa vairākiem stāviem, tai ir jābūt iebūvētai šahtā.

Prasības, iebūvējot iepriekš izbūvētā šahtā

- ▶ Ja dūmgāzu caurule tiek iemontēta iepriekš izbūvētā šahtā, esošās pieslēgumu atveres cieši jānoblīvē atbilstoši izmantotajiem būvmateriāliem.


4.4 Dūmgāzu novadišana šahtā

4.4.1 Prasības attiecībā uz šahtu

- ▶ Ievērojiet nacionālos standartus un noteikumus.
- ▶ Izmantojiet nedegošus, formnoturīgus materiālus ar nepieciešamo ugunsizturības laiku.

4.4.2 Šahtas izmēru pārbaude

- ▶ Pārbaudiet, vai šahtai ir atbilstošie izmēri.



Att. 6 Kvadrātveida un apaļais šķērsgriezums

Kvadrātveida šķērsgriezums

Piederuma Ø [mm]	$C_{93(x)}$ $C_{(14)3x}$ $a_{min.}$ [mm]	Ventilācija $a_{min.}$ [mm]	$a_{maks.}$ [mm]
60 stingra	100 × 100	115 × 115	220 × 220
60 elastīga	100 × 100	100 × 100	220 × 220
80 stingra	120 × 120	135 × 135	300 × 300
80 elastīga	120 × 120	125 × 125	300 × 300
80/125	180 × 180	–	300 × 300
110 stingra	140 × 140	170 × 170	300 × 300
110 elastīga	140 × 140	150 × 150	300 × 300
110/160	220 × 220	–	350 × 350
125 stingra	165 × 165	185 × 185	400 × 400
125 elastīga	165 × 165	180 × 180	400 × 400
160	200 × 200	225 × 225	450 × 450
200	240 × 240	265 × 265	500 × 500

Tab. 4 Atļautie šahtas izmēri

Apaļais šķērsgriezums

Piederuma Ø [mm]	$C_{93(x)}$ $C_{(14)3x}$ Ø $D_{min.}$ [mm]	Ventilācija Ø $D_{min.}$ [mm]	Ø $D_{maks.}$ [mm]
60 stingra	100	135	300
60 elastīga	100	120	300
80 stingra	120	155	300
80 elastīga	120	145	300
80/125	200	–	380
110 stingra	150	190	350
110 elastīga	150	170	350
110/160	220	–	350
125 stingra	165	205	450
125 elastīga	165	200	450
160	200	245	510
200	240	285	560

Tab. 5 Atļautie šahtas izmēri

4.5 Kontrolatveres

Dūmgāzu novadīšanas sistēmai jābūt vienkārši un droši tirāmai. Jābūt iespējamam:

- Pārbaudiet cauruļvadu šķērss griezumu un hermētiskumu.
- Pārbaudiet, vai starp dūmgāzu cauruli un šahtu (ventilācijas) ir pietiekams šķērss griezums, lai droši izmantotu apkures iekārtu, un iztīriet to.


► Ievērojiet nacionālos noteikumus un standartus.

4.6 Vertikāla dūmgāzu novadīšanas sistēma ar izvadišanu caur jumtu

Uzstādīšanas vieta un gaisa pievadišana / dūmgāzu novadīšana

Priekšnoteikums: iekārtu uzstādīšana telpa, virs kuras griestiem atrodas tikai jumta konstrukcija.

- Ja griestiem ir jāatbilst noteiktām ugunsizturības laika prasībām, gaisa pievadišanas / dūmgāzu novadīšanas sistēmas apšuvumam starp griestiem un jumta segumu ir jābūt ar tādu pašu ugunsizturības laiku.
 - Ja griestiem nav jāatbilst noteiktām ugunsdrošības prasībām, gaisa pievadišanas / dūmgāzu novadīšanas sistēma starp griestiem un jumta segumu ir jāierīko nedegošā, pret deformāciju izturīgā šahtā vai metāla aizsargcaurulē (mehāniska aizsardzība).
- Ievērojiet specifiskās valsts prasības attiecībā uz minimālo attālumu līdz jumta logiem.



Att. 7

4.7 Dūmgāzu novadsistēmas garuma aprēķināšana

Pārskats ar maksimāli pieļaujamo cauruļu garumu ir atrodams pie konkrētajiem dūmgāzu novadsistēmu veidiem.

Norādot maksimālo cauruļu garumu, dūmgāzu novadīšanas sistēmai nepieciešamie līkumi ir ņemti vērā un pareizi parādīti attiecīgajos attēlos.

- Katrs papildu 87° līkums samazina pieļaujamo caurules garumu par 1,5 m.
- Katrs papildu līkums ar lēņķi no 15° līdz 45° samazina pieļaujamo caurules garumu par 0,5 m.

Detalizēta informācija par dūmgāzu novadsistēmas garuma aprēķināšanu atrodama projektēšanas dokumentācijā.


4.8 Gaisa pievadišana/dūmgāzu novadīšana atbilstoši C_{13(x)}

Sistēmas rādītāji	
Degšanai nepiec.gaisa pievade	Notiek neatkarīgi no telpas gaisa pievade
Izpildījums	Horizontālais izvads / pretvēja aizsargs
Atveres gaisam un dūmgāzēm	Atveres dūmgāzu izplūdei un gaisa ieplūdei ir vienā spiediena diapazonā, un tām jāatrodas viena kvadrāta ietvaros: ≤ 70 kW jauda: 50 × 50 cm ≥ 70 kW jauda: 100 × 100 cm
Sertifikācija	Visa gaisa-dūmgāzu sistēma ir pārbaudīta kopā ar siltuma ražotāju.

Tab. 6 C_{13(x)}

Kontrolatveres

► Ievērojiet nacionālos standartus un noteikumus.



Att. 8 Horizontāli koncentriska gaisa pievadišana / dūmgāzu novadīšana atbilstoši C_{13x} caur ārsienu

Maksimālais pieļaujamais garums

Piederuma Ø [mm]	Maksimālais caurules garums L [m]
Ø 60/100	9
Ø 80/125	23

Tab. 7 Dūmgāzu novadīšanas sistēma atbilstoši C_{13x}

4.9 Gaisa pievadišana/dūmgāzu novadišana atbilstoši C_{33(x)}

Sistēmas rādītāji	
Degšanai nepiec. gaisa pievade	Notiek neatkarīgi no telpas gaisa
Izpildījums	Vertikālais izvads / pretvēja aizsargs
Atveres gaisam un dūmgāzēm	Atveres dūmgāzu izplūdei un gaisa ieplūdei ir vienā spiediena diapazonā, un tām jāatrodas viena kvadrāta ietvaros: ≤ 70 kW jauda: 50 × 50 cm > 70 kW jauda: 100 × 100 cm
Sertifikācija	Visa gaisa-dūmgāzu sistēma ir pārbaudīta kopā ar siltuma ražotāju.


Tab. 8 C_{33x}

Informācija par montāžas vietu un attālumiem virs jumta (vertikālai dūmgāzu novadišanas sistēmai) ir atrodama nodaļā 4.6 11. lpp.

Kontrolatveres

- Ievērojiet nacionālos standartus un noteikumus.

4.9.1 Gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana atbilstoši C_{33x} šahtā


Att. 9 Koncentriskā gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana atbilstoši C_{33x} šahtā

Maksimālais pieļaujamais garums

Piederuma Ø [mm]	Maksimālais cauruļu garums [m]	
	L = L ₁ + L ₂	L ₂
Ø 80/125	24	5

Tab. 9 Dūmgāzu novadišana sistēma atbilstoši C_{33x} šahtā

4.9.2 Vertikāla gaisa pievadišana/dūmgāzu novadišana atbilstoši C_{33(x)} caur jumtu

Att. 10 Vertikāli koncentriskā gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana atbilstoši C_{33x}

Maksimālais pieļaujamais garums

Piederuma Ø [mm]	Maksimālais caurules garums L [m]
Ø 60/100	14
Ø 80/125	23

Tab. 10 Dūmgāzu novadišana sistēma atbilstoši C_{33x}

4.10 Gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana atbilstoši C_{43(x)}


Sistēmas rādītāji	
Degšanai nepiec. gaisa pievade	Notiek neatkarīgi no telpas gaisa
Sertifikācija	Iekārta tiek pieslēgta pie esošās gaisa-dūmgāzu sistēmas. Visa gaisa-dūmgāzu sistēma līdz šahtai tiek pārbaudīta kopā ar iekārtu.

Tab. 11 C_{43(x)}

- Pieslēdzot gaisa-dūmgāzu sistēmu, kas nav pārbaudīta kopā ar iekārtu, ievērojiet nacionālos noteikumus un standartus, īpaši norādījumus par atverēm dūmgāzu izplūdei un degšanai nepieciešamā gaisa ieplūdei.
- Ievērojiet iekārtas ražotāja norādes.
- Ievērojiet norādījumus visas sistēmas sertifikātā.

Kontrolatveres

- Ievērojiet nacionālos standartus un noteikumus.

Att. 11 Koncentriskā gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana atbilstoši C_{43x} uzstādīšanas telpā

4.11 Gaisa pievadišana/dūmgāzu novadišana atbilstoši C_{53(x)}

Sistēmas rādītāji	
Degšanai nepiec.gaisa pievade	Notiek neatkarīgi no telpas gaisa pievade
Dūmgāzu izplūde / gaisa ieplūde	Dūmgāzu izplūdes un gaisa ieplūdes atveres atrodas dažādos spiediena apgabalos. Tās nedrīkst atrasties dažādās ēkas sienās.
Sertifikācija	Visa gaisa-dūmgāzu sistēma ir pārbaudīta kopā ar siltuma ražotāju.

Tab. 12 C_{53(x)}


Kontrolatveres

- Ievērojiet nacionālos standartus un noteikumus.


4.11.1 Gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana atbilstoši C_{53(x)} šahtā

Pasākumi, izmantojot jau izbūvēto šahtu	
Atveres uz āru uzstādīšanas telpā	Nepieciešams ar iekārtas jaudu ≤ 100 kW: atvere ar 150 cm ² > 100 kW: kopējais laukums: 700 cm ² , dalīts divās atverēs, kur katrai ir pa 350 cm ²
Ventilācija	Vēdināšanas gaisa plūsma šahtā jānodrošina visā dūmgāzu caurules garumā. ► Ievērojiet nacionālās direktīvas un standartus.

Tab. 13 C_{53(x)}



Att. 12 Stingra dūmgāzu novadišanas sistēma atbilstoši C₅₃ gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana ar dalītām caurulēm gaisa pievadišanai un dūmgāzu novadišanai uzstādīšanas telpā



Att. 13 Elastīga dūmgāzu novadišanas sistēma atbilstoši C₅₃ gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana ar dalītām caurulēm gaisa pievadišanai un dūmgāzu novadišanai uzstādīšanas telpā

Maksimālais pieļaujamais garums

Piederuma Ø [mm]	Maksimālais cauruļu garums [m]		
	L = L ₁ +L ₂	L ₂	L ₃
Horizontāli: 80	50	5	10
Šahtā: 80			


Tab. 14 Gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana atbilstoši C₅₃ ar stingro dūmgāzu novadišanas sistēmu šahtā

Maksimālais pieļaujamais garums

Piederuma Ø [mm]	Maksimālais cauruļu garums [m]		
	L = L ₁ +L ₂	L ₂	L ₃
Horizontāli: 80	50	5	10
Šahtā: 80			

Tab. 15 Gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana atbilstoši C₅₃ ar elastīgo dūmgāzu novadišanas sistēmu šahtā

4.11.2 Gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana atbilstoši C_{53x}caur ārsienu



Att. 14 Koncentriskā gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana atbilstoši C_{53x}caur ārsienu

Maksimālais pieļaujamais garums

Piederuma Ø [mm]	Maksimālais cauruļu garums [m]	
	L = L ₁ +L ₂	L ₂
80/125	44	5

Tab. 16 Gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana atbilstoši C_{53x} ar dūmgāzu novadišanas sistēmu pie fasādes

4.12 Gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana atbilstoši C_{93x}

Sistēmas rādītāji	
Degšanai nepiec.gaisa pievade	Notiek neatkarīgi no telpas gaisa caur šahtu
Dūmgāzu izplūde / gaisa ieplūde	Atveres dūmgāzu izplūdei un gaisa ieplūdei ir vienā spiediena diapazonā, un tām jāatrodas viena kvadrāta ietvaros: ≤ 70 kW jauda: 50 × 50 cm ≥ 70 kW jauda: 100 × 100 cm
Sertifikācija	Visa gaisa-dūmgāzu sistēma ir pārbaudīta kopā ar siltuma ražotāju.

Tab. 17 C_{93x}


Kontrolatveres

- Ievērojiet nacionālos standartus un noteikumus.

Pasākumi, izmantojot jau izbūvēto šahtu	
Mehāniska tīrīšana	Nepieciešams
Virsmas noklāšana	Ja gaisa-atgāzu sistēma līdz šim izmantota naftas produktiem vai cietajam kurināmajam, virsma ir jāpārklāj ar izolējošu līdzekli, lai novērstu mūrējumam piekūpušo izmešu (piem., sēra) iekļūšanu degšanai nepieciešamajā gaisā.

Tab. 18 C_{93x}

4.12.1 Stingra dūmgāzu novadišanas sistēma atbilstoši C_{93x} šahtā




Att. 15 Stingra dūmgāzu novadišanas sistēma atbilstoši C_{93x} šahtā un koncentriska gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana uzstādīšanas telpā

Maksimālais pieļaujamais garums

Piederuma Ø [mm]	Šahta [mm]	Maksimālais cauruļu garums [m]	
		L = L ₁ + L ₂	L ₂
Horizontāli: 60/ 100 Šahtā: 60	○ 100, ○ 110	8	5
	○ ≥ 120	12	
	□ 100 × 100	10	
	□ 110 × 110	10	
	□ ≥ 120 × 120	11	
Horizontāli: 80/ 125 Šahtā: 80	○ ≥ 120	24	5
	□ ≥ 120 × 120	24	

Tab. 19 Gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana atbilstoši C_{93x} ar stingro dūmgāzu novadišanas sistēmu šahtā

4.12.2 Elastīga dūmgāzu novadišanas sistēma atbilstoši C_{93x} šahtā



Att. 16 Elastīga dūmgāzu novadišanas sistēma atbilstoši C_{93x} šahtā un koncentriska gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana uzstādīšanas telpā

Maksimālais pieļaujamais garums

Piederuma Ø [mm]	Šahta [mm]	Maksimālais cauruļu garums [m]	
		L = L ₁ + L ₂	L ₂
Horizontāli: 80/ 125 Šahtā: 80	○ 120	21	5
	○ 130		
	○ ≥ 140	25	
	□ ≥ 120 × 120	25	

Tab. 20 Gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana atbilstoši C_{93x} ar elastīgo dūmgāzu novadišanas sistēmu šahtā

4.13 Dūmgāzu novadišanas sistēma atbilstoši B_{23p}/B_{53p}

Sistēmas rādītāji	
Degšanai nepiec.gaisa pievade	Siltuma ražotājam atkarībā no telpas gaisa
Spiediena attiecība	Pārspiediena režīms
Sertifikācija	Visa dūmgāzu novadsistēma ir pārbaudīta kopā ar siltuma ražotāju.

Tab. 21 B_{23p}/B_{53p}

Kontrolatveres


- Ievērojiet nacionālos standartus un noteikumus.

Pasākumi, izmantojot jau izbūvēto šahtu

Atvere uz āru uzstādīšanas telpā	► Ievērojiet nacionālos standartus un noteikumus.
Ventilācija	Vēdināšanas gaisa plūsma šahtā jānodrošina visā dūmgāzu caurules garumā. ► Ievērojiet nacionālos standartus un noteikumus.

Tab. 22 B_{23p}/B_{53p}

4.13.1 Stingra dūmgāzu novadišanas sistēma atbilstoši B_{23p}/B_{53p} šahtā




Att. 17 Stingra dūmgāzu novadišanas sistēma atbilstoši B_{23p}/B_{53p} ar no telpas gaisa atkarīgu gaisa pievadišanu iekārtai un koncentrisku savienojuma pāreju starp uzstādīšanas telpu un šahtu

Maksimālais pieļaujamais garums

Piederuma Ø [mm]	Maksimālais cauruļu garums [m]	
	L = L ₁ + L ₂	L ₂
60	18	5
80	50	5

Tab. 23 Gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana atbilstoši B_{23p}/B_{53p} ar stingro dūmgāzu novadišanas sistēmu šahtā

4.13.2 Elastīgā dūmgāzu novadišanas sistēma atbilstoši B_{23p}/B_{53p} šahtā



Att. 18 Elastīga dūmgāzu novadišanas sistēma atbilstoši B_{23p}/B_{53p} ar no telpas gaisa atkarīgu gaisa pievadišanu iekārtai un koncentrisku savienojuma pāreju starp uzstādīšanas telpu un šahtu

Maksimālais pieļaujamais garums

Piederuma Ø [mm]	Maksimālais cauruļu garums [m]	
	$L = L_1 + L_2$	L_2
60	9	5
80	50	5

Tab. 24 Gaisa pievadīšana / dūmgāzu novadišana atbilstoši B_{23p}/B_{53p} ar elastīgo dūmgāzu novadišanas sistēmu šahtā

4.14 Dūmgāzu novadišanas sistēma atbilstoši B₃₃ (tikai iekārtām, kas nepārsniedz 35 kW)

Sistēmas rādītāji	
Pieslēgtais siltuma ražotājs	Jauda ≤ 35 kW
Degšanai nepiec.gaisa pievade	Norisinās atkarīgi no telpas gaisa caur koncentrisko cauruli uzstādīšanas telpā
Spiediena attiecība	Pārspiediena režīms
Sertifikācija	Visa dūmgāzu novadsistēma ir pārbaudīta kopā ar siltuma ražotāju.

Tab. 25 B₃₃


Kontrolatveres

- Ievērojiet nacionālos standartus un noteikumus.

Pasākumi, izmantojot jau izbūvēto šahtu	
Ventilācija	Vēdināšanas gaisa plūsma šahtā jānodrošina visā dūmgāzu caurules garumā. ► Ievērojiet nacionālās direktīvas un standartus.

Tab. 26 B₃₃

4.14.1 Stingra dūmgāzu novadišanas sistēma atbilstoši B₃₃ šahtā




Att. 19 Stingra dūmgāzu novadišanas sistēma atbilstoši B₃₃ šahtā ar no telpas gaisa atkarīgu gaisa pievadīšanu caur koncentrisku gaisa pievadīšanu / dūmgāzu novadišanu uzstādīšanas telpā

Maksimālais pieļaujamais garums

Piederuma Ø [mm]	Maksimālais cauruļu garums [m]	
	$L = L_1 + L_2$	L_2
80/125	50	5

Tab. 27 Gaisa pievadīšana / dūmgāzu novadišana atbilstoši B₃₃ ar stingro dūmgāzu novadišanas sistēmu šahtā

4.14.2 Elastīga dūmgāzu novadišanas sistēma atbilstoši C₃₃ šahtā



Att. 20 Elastīga dūmgāzu novadišanas sistēma atbilstoši B₃₃ šahtā ar no telpas gaisa atkarīgu gaisa pievadīšanu caur koncentrisku gaisa pievadīšanu / dūmgāzu novadišanu uzstādīšanas telpā

Maksimālais pieļaujamais garums

Piederuma Ø [mm]	Maksimālais cauruļu garums [m]	
	$L = L_1 + L_2$	L_2
80/125	50	5

Tab. 28 Gaisa pievadīšana / dūmgāzu novadišana atbilstoši B₃₃ ar elastīgo dūmgāzu novadišanas sistēmu šahtā

4.15 Vairāku iekārtu pieslēgšana (tikai iekārtām, kas nepārsniedz 30 kW)

4.15.1 Iekārtu grupu izkārtojums vairāku iekārtu pieslēgšanai skurstenim

GC5300iWT 24/48 pieder iekārtu grupai 4



Drīkst kombinēt tikai iekārtas, kas pieder tai pašai grupai. Norādītie maksimālie dūmgāzu cauruļu garumi ir piemēri. Ja sistēmas raksturlielumi atšķiras, ir jāveic individuāls aprēķins saskaņā ar EN13384.

4.15.2 Siltuma ražotāja minimālās jaudas (apkure un karstais ūdens) palielināšana

Vairāku iekārtu pieslēgšanas un kaskāžu gadījumā (pārspiediena režīms) siltuma ražotāja minimālā jauda jāpalielina servisa izvēlnē (→ tabula 40 lappusē 32):

Siltuma ražotāja tips	Standarta vērtība [%]	Palielinātā vērtība [%]
GC5300iWT 24/48	10	15

Tab. 29 Ieregulētās vērtības vairāku iekārtu pieslēgšanas un kaskādes režīma gadījumā

4.15.3 Gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana atbilstoši $C_{(14)3x}$

Sistēmas rādītāji	
Sistēma	Vairāku iekārtu pieslēgšana skurstenim
Pieslēgtās iekārtas	Iekārtu jauda ≤ 30 kW Pieslēgtajām iekārtām jāpieder tai pašai grupai. Katra iekārta ir aprīkota ar dūmgāzu pretvārstu.
Degšanai nepieciešama gaisa pievade	Notiek neatkarīgi no telpas gaisa caur šahtu
Spiediena attiecība	Pārspiediena režīms
Dūmgāzu izplūde / gaisa ieplūde	Atveres dūmgāzu izplūdei un gaisa ieplūdei atrodas vienā spiediena apgabalā, un tām jāatrodas viena kvadrāta ietvaros: $\leq$ ierīces jaudai 70 kW: 50 × 50 cm $\geq$ ierīces jaudai 70 kW: 100 × 100 cm
Sertifikācija	Visa gaisa-dūmgāzu sistēma tiek pārbaudīta kopā ar iekārtu.


Tab. 30 $C_{(14)3(x)}$

Kontrolatveres

- Ievērojiet nacionālos standartus un noteikumus.

Pasākumi, izmantojot jau izbūvēto šahtu	
Mehāniska tīrīšana	Nepieciešams
Virsmas noklāšana	Ja gaisa-atgāzu sistēma līdz šim izmantota naftas produktiem vai cietajam kurināmajam, virsma ir jāpārklāj ar izolējošu līdzekli, lai novērstu mūrējumam piekļūšanu izmešu (piem., sēra) iekļūšanu degšanai nepieciešamajā gaisā.

Tab. 31 $C_{(14)3x}$



Att. 21 Vairāku iekārtu pieslēgšana skurstenim atbilstoši $C_{(14)3x}$ ar kolektīvu stingro dūmgāzu novadišanas sistēmu un koncentrisku gaisa pievadišanu / dūmgāzu novadišanu uzstādīšanas telpā

$[L_2] \leq 1,4$ m

$[H] 0-3,5$ m

Piecas iekārtas

Uzstādīšanas telpā: gaisa pievadišana / dūmgāzu novadišana Ø 80/125 mm

Šahtā: fiksēta dūmgāzu novadišana Ø 110 mm

Iekārtām	Šahta [mm]	Garums L [m] grupai 1 līdz 5				
		1	2	3	4	5
2	□ 140×200 ○ 185	10	10	10	10	–
3	□ 140×200 ○ 185	10	10	10	10	–
4	□ 140×200 ○ 185	10	6	10	2	–
5	□ 140×200 ○ 185	10	–	–	–	–
2	□ 200×200 ○ 225	10	10	10	10	–
3	□ 200×200 ○ 225	10	10	10	10	–
4	□ 200×200 ○ 225	10	10	10	2	–
5	□ 200×200 ○ 225	10	3	–	–	–

Tab. 32 Maksimālais garums L virs augstākās iekārtas

5 Instalācijas priekšnosacījumi

5.1 Vispārīgi norādījumi

- Ievērojiet visus spēkā esošos nacionālos un reģionālos noteikumus, tehniskos noteikumus un direktīvas.
- Saņemiet visas nepieciešamās atļaujas (gāzes apgādes uzņēmums utt.).
- Ievērojiet būvvaldes prasības, piemēram, attiecībā uz neitralizācijas ierīces lietošanu (piederums).
- Valējas apkures sistēmas jāpārbūvē par slēgtām sistēmām.
- Neizmantojiet cinkotus sildķermeņus un cauruļvadus.

5.2 Prasības attiecībā uz uzstādīšanas telpu



BĪSTAMI

Dzīvības draudi, ko rada eksplozijas risks!

Paaugstināta un ilgstoša amonjaka koncentrācija var izraisīt misiņa daļu sprieguma plaisu koroziju (piem., gāzes krāni, uznavas tipa uzgriežņi). Sekas var būt sprādzienbīstamība gāzes izplūdes dēļ.

- Gāzes iekārtas nelietot telpās ar paaugstinātu un ilgstošu amonjaka koncentrāciju (piem., lopu kūti vai mēslojuma noliktavās).
- Ja nav iespējams novērst kontaktu ar amonjaku: jāpārlicinās, ka nav iemontētas misiņa detaļas.

Virsmas temperatūra

Iekārtas maksimālā virsmas temperatūra nepārsniedz 85 °C. Tādēļ nav nepieciešams veikt nekādus īpašus aizsardzības pasākumus saistībā ar degošiem būvmateriāliem un iebūvējamajām mēbelēm. Ievērot valsts specifiskos normatīvos aktus.

Sienas īpašības


Sienai, kas tiek izmantota iekārtas montāžai, jābūt nesošai, un iekārtai jābalstās uz tās visā tās virsmas garumā.

Aizsardzības zonas mitrās telpās



Ievērojiet spēkā esošos nacionālos un reģionālos noteikumus, tehniskos noteikumus un direktīvas. Tie var ietvert papildu vai atšķirīgas prasības uzstādīšanai mitrās telpās.

- Aizsardzības zonās nedrīkst uzstādīt slēdžus, kontaktligzdas vai iekārtas ar elektrotīkla pieslēgumu.
- Savienojiet iekārtu ar diferenciālās strāvas automātisko slēdzi.
- Izmantojiet tikai regulēšanas ierīces ar piemērotu IP aizsardzības klasi.



Att. 22 Aizsardzības zonas (piemērs)

- [0] 0. aizsardzības zona
- [1] 1. aizsardzības zona
- [2] 2. aizsardzības zona
- [2*] Ja nav priekšējās sienas, jāievēro 2. aizsardzības zona ar platumu 600 mm.
- [A] 600 mm rādiusā ap vannu vai dušu

5.3 Apkure

Uz gravitācijas principa balstītas apkures sistēmas

- Iekārtu caur hidraulisko atdalītāju ar nogulsņējumu atdalītāju pieslēgt esošajam cauruļvadu tīklam.

Grīdas apkure

- Ievērojiet grīdas apkures pieļaujamo turpgaitas temperatūru un, ja nepieciešams, pievienojiet temperatūras ierobežotāju.
- Ja tiek izmantotas plastmasas caurules, izmantojiet caurules, caur kurām nenotiek skābekļa difūzija vai ar siltummaini izveidojiet sistēmas atdalīšanu.

5.4 Solāri iepriekš uzsildīts ūdens



BRĪDINĀJUMS

Applaucēšanās ar karstu ūdeni!

Solārajā režīmā var būt karstā ūdens temperatūras virs 60 °C, kas un var izraisīt applaucēšanos.

- Lai ierobežotu temperatūru uz 60 °C, izmantojiet termostātisko karstā ūdens maisītāju (piederums).



UZMANĪBU

Pārāk augsta temperatūra var izraisīt sistēmas bojājumus!

Pārmērīgi augsta temperatūra, ko rada solāri iepriekš uzsildīts ūdens, var sabojāt iekārtu.

- Lai ierobežotu temperatūru uz 60 °C, izmantojiet termostātisko karstā ūdens maisītāju (piederums).

5.5 Iepildāmais un papildināmais ūdens

Apkures ūdens kvalitāte

Uzpildīšanai un papildu uzpildīšanai izmantotā ūdens kvalitātei ir būtiska nozīme apkures sistēmas ekonomiskuma paaugstināšanā, funkcionālajā drošībā, kalpošanas ilgumā un darba gatavībā.


IEVĒRĪBAI

Siltummaiņa bojājumi, kā arī siltuma ražotāja darbības vai karstā ūdens sagatavošanas traucējumi nepiemērota ūdens, pretsala aizsardzības vai apkures ūdens piedevu dēļ!


Nepiemērots vai netīrs ūdens var radīt nogulsnes, koroziju vai apkalpošanos. Nepiemēroti pretsala aizsardzības līdzekļi vai apkures ūdens piedevas (inhibitori vai pretkorozijas aizsardzības līdzekļi) var izraisīt siltuma ražotāja vai apkures sistēmas bojājumus.

- ▶ Pirms uzpildīšanas izskalojiet apkures sistēmu.
- ▶ Uzpildiet apkures sistēmu tikai ar sanitāro ūdeni.
- ▶ Neizmantojiet avota ūdeni vai gruntsūdeņus.
- ▶ Sagatavojiet uzpildīšanai un papildu uzpildīšanai paredzēto ūdeni atbilstoši norādījumiem nākamajā sadaļā.
- ▶ Izmantojiet tikai mūsu atļautos pretsala aizsardzības līdzekļus.
- ▶ Izmantot apkures ūdens piedevas, piemēram, pretkorozijas aizsardzības līdzekli tikai tad, ja apkures ūdens piedevas ražotājs ir apstiprinājis piemērotību alumīnija siltuma ražotājiem un pārējiem materiāliem apkures sistēmā.
- ▶ Izmantot pretsala aizsardzības līdzekļus un apkures ūdens piedevas tikai atbilstoši ražotāja norādījumiem, piemēram, saistībā ar minimālo koncentrāciju.
- ▶ Ievērot pretsala aizsardzības līdzekļu un apkures ūdens piedevu ražotāja norādes par regulāri veicamajām pārbaudēm un korekcijas pasākumiem.

Ūdens kvalitātes uzlabošana



Att. 23 Prasības uzpildīšanas un papildu uzpildīšanas ūdenim °dH iekārtām < 50 kW



Att. 24 Prasības uzpildīšanas un papildu uzpildīšanas ūdenim °fH iekārtām < 50 kW

- x Kopējā cietība
y Maksimālais iespējamais ūdens caurplūdes apjoms siltuma ražotāja darbībā, m³
- A Var izmantot neapstrādātu ūdensvada ūdeni.
B Izmantojiet pilnībā atsāļotu uzpildīšanai un papildu uzpildīšanai paredzētu ūdeni ar vadītspēju ≤ 10 μS/cm.

Ieteicamais un apstiprinātais ūdens sagatavošanas pasākums ir uzpildīšanai un papildu uzsildīšanai paredzētā ūdens pilnīga atsāļošana ar vadītspēju ≤ 10 mikrosīmensi/cm (≤ 10 μS/cm). Ūdens sagatavošanas vietā var nodrošināt arī sistēmas sadalīšanu atsevišķos lokos tieši aiz siltuma ražotāja, izmantojot siltummaiņi.

Papildu informāciju par ūdens sagatavošanu varat iegūt no ražotāja. Kontaktinformācija ir norādīta uz šīs instrukcijas pēdējā vāka.

Prets.aizsardz.līdz.



Dokuments 6 720 841 872 satur sarakstu ar apstiprin.pretsala aizsardz.līdzekļiem. Lai to atrastu, izmantojiet dokumentu meklētāju mūsu vietnē. Interneta adresi jūs atradīsiet uz šīs instrukcijas pēdējā vāka.

Apkures ūdens piedevas

Apkures ūdens piedevas, piemēram, pretkorozijas aizsardzības līdzeklis, ir jāizmanto tikai tad, ja pastāvīgi tiek pievadīts skābeklis un to nevar novērst.



Apkures ūdenim pievienoti blīvēšanas līdzekļi var radīt nogulsnes katla blokā. Tāpēc mēs iesakām atturēties no to izmantošanas.

Pasākumi saistībā ar kaļķi saturošu ūdeni

Lai novērstu pastiprinātu apkalpošanos un izrietošos servisa darbus:

ūdens cietības diapazons	Pasākums
≥ 15 °dH/25 °f/ 2,5 mmol/l (ciets)	▶ Ieregulēt zemāku karstā ūdens temperatūru nekā 55 °C.
≥ 21 °dH/37 °f/ 3,7 mmol/l (ciets)	Ieteicams: ▶ izmantot ūdens sagatavošanas iekārtu.

Tab. 33 Pasākumi saistībā ar kaļķi saturošu ūdeni

6 Instalācija

6.1 Drošības norādījumi instalācijai

Dzīvības draudi, ko rada eksplozijas risks!

Izplūstošā gāze var radīt eksploziju.

- Pirms veicat darbus ar daļām, kurās plūst gāze, aizveriet gāzes krānu.
- Nomainiet vecos blīvējumus pret jauniem blīvējumiem.
- Pēc darbiem ar daļām, kurās plūst gāze, veiciet hermētiskuma pārbaudi.

Apdraudējums dzīvībai, ko rada saindēšanās risks!

Izplūstošas dūmgāzes var radīt saindēšanos.

- Pēc darbiem ar daļām, kurās plūst dūmgāzes: pārbaudiet hermētiskumu.

Ievērot griezes momentu!

		G 1/2"	Nm 20 (+10/-0)
		G 3/4"	Nm 30 (+10/-0)
		G 1"	Nm 40 (+20/-0)

Tab. 34 Standarta griezes momenti


Attiecīgi norādīti atšķirīgi griezes momenti.

6.2 Izplešanās tvertnes lieluma pārbaude

Turpmākā diagramma ļauj aptuveni novērtēt, vai iebūvētās izplešanās tvertnes tilpums ir pietiekams, vai arī nepieciešams iebūvēt papildu izplešanās tvertni (neattiecas uz grīdas apkuri).

Turpmāk norādītajās raksturliņķnēs ievēroti šādi pamatdati:

- 1 % ūdens daudzuma rezerve izplešanās tvertnē vai 20 % no nominālā tilpuma izplešanās tvertnē
- Drošības vārsta darba spiediena starpība 0,5 bar
- Izpleš. tvertnes priekšspiediens atbilst iekārtas statistiskajam augstumam virs apkures iekārtas.
- Maks. darba spiediens: 3 bar



Att. 25 Izplešanās tvertnes raksturliņķnes

- [1] Priekšspiediens 0,5 bar
- [2] Priekšspiediens 0,75 bar
- [3] Priekšspiediens 1,0 bar (rūpn. iereg.)
- [4] Priekšspiediens 1,2 bar
- [5] Priekšspiediens 1,3 bar

A Izplešanās tvertnes darba diapazons

B Nepieciešama papildu izplešanās tvertne

T Turpg. temp.

V Sistēmas ūdens ietilpība litros

- Robežvērtību diapazonā: noteikt precīzu tvertnes izmēru atbilstoši valsts specifiskajiem normatīviem.
- Ja krustpunkts atrodas līknes labajā pusē: uzstādīt papildu izplešanās tvertni.

6.3 Montāža

6.3.1 Iekārtas montāžas sagatavošana


IEVĒRĪBAI

Materiālie zaudējumi nelietpratīgi veiktas montāžas dēļ!

Ja montāžas tiek veikta nelietpratīgi, iekārta var nokrist no sienas.


- Iekārtu montēt tikai pie izturīgas, stabilas sienas. Sienai jāspēj noturēt iekārtas svaru un jābūt vismaz tik lielai, cik iekārtas kontaktvirsma.
- Izmantot tikai iekārtas svaram piemērotas skrūves un dibeļus.

► Noņemt iepakojumu, ievērojot norādes uz iepakojuma.



Att. 26 Izsaīņošanas norāde

- ▶ Pārbaudīt, vai uz datu plāksnītes norādītais gāzes veids atbilst gāzes uzņēmuma piegādātajam gāzes veidam.
- ▶ Pārļiecinieties, vai datu plāksnītē norādīta mērķa valsts atbilst uzstādīšanas vietai.
- ▶ Piestiprināt montāžas šablonu (ja tāds ir) pie sienas.
- ▶ Pārbaudīt, vai var izmantot kopā ar iekārtu piegādātās skrūves un dībeļus.
- ▶ Izurbt izvēlētajiem dībeļiem un skrūvēm piemērotus caurumus.
- ▶ Piestiprināt montāžas sliedi pie sienas.



Att. 27 Montāžas sliekšņa montāža

6.3.2 Montāžas pieslēguma plates montāža (piederums)

Ja ir vertikāls hidrauliskais pieslēgums:

- ▶ Noteikt montāžas pieslēguma plates novietojumu saskaņā ar attēlu 4, lpp. 7
- ▶ Piestiprināt montāžas pieslēguma plati pie sienas saskaņā ar pievienoto instrukciju.

6.3.3 Uzkarināt iekārtu

- ▶ Noņemt apšuvumu (→ iepakojums).
- ▶ Uzkarināt iekārtu uz montāžas sliekšņa.

6.4 Hidrauliskais pieslēgums


Sagatavot cauruļvadu tīklu

Atlikumi cauruļvadu tīklā var sabojāt iekārtu.

- ▶ Pirms cauruļvadu savienošanas tos izskalot.

Izveidot cauruļvadu pieslēgumus


- ▶ Savienot pieslēguma sliedi ar montāžas pieslēguma plati ar S-caurulēm (piederums).



Att. 28


-vai-

- ▶ Izveidot hidrauliskos savienojumus, izmantojot īsās savienojuma caurules ar lodēšanas uzdevu (piederums).




Att. 29

Apkures drošības vārsta šļūtenes montāža



Att. 30 Drošības vārsta (apķure) šļūtenes montāža


Šļūtenes montāža pie drošības vārsta (karstā ūdens loks)



Att. 31 Šļūtenes montāža pie drošības vārsta (karstā ūdens loks)

Šļūtenes montāža pie kondensāta sifona

- Pieslēgt kondensāta šļūteni pie kondensāta sifona.




Att. 32 Pieslēgt kondensāta šļūteni pie kondensāta sifona

- Kondensāta šļūteni novietot ar kritumu un pieslēgt pie notekas cauruļvada.
- Pārbaudīt kondensāta sifona hermētiskumu.

Sifona montāža

Sifons (piederums) novada izplūdušo ūdeni un kondensātu.

- Izveidot novadcauruli no nerūsējoša materiāla (atbilstoši valsts specifiskajiem normatīviem).
- Novadcauruli montējiet tieši pie pieslēguma DN 40.
- Izvietojiet šļūtenes ar kritumu.



Att. 33 Kondensāta šļūteni un drošības vārstu šļūtenes montējiet pie sifona


Kondensāta sifona uzpilde

 **BĪSTAMI**

Apdraudējums dzīvībai, ko rada saindēšanās risks!

Ja kondensāta sifons nav uzpildīts, var izplūst indīgas dūmgāzes.


- Uzpildīt kondensāta sifonu ar apm. 250 ml ūdens, izmantojot dūmgāzu cauruli.



Att. 34 Kondensāta sifona uzpilde ar ūdeni

6.5 Dūmg.piederumu pieslēgšana

- Ievērot dūmgāzu piederuma montāžas instrukciju.
- Pieslēgt dūmgāzu piederumu [1].



Att. 35 Ievietot dūmgāzu piederumu un nostiprināt ar skrūvi


- Pārbaudīt dūmgāzu novadišanas ceļa hermētiskumu (→ 6.6. nodaļa, 23. lpp.).

6.6 Iekārtas uzpildīšana un hermētiskuma pārbaude

IEVĒRĪBAI


Eksploatācijas uzsākšana bez ūdens sabojā iekārtu!

- Nedarbināt iekārtu bez ūdens.



Att. 36 Gāzes un ūdens puses pieslēgumi

- [1] Apkures turpgaitas krāns
- [2] Karstais ūdens
- [3] Gāzes krāns
- [4] Aukstā ūdens krāns
- [5] Uzpildīšanas iekārta
- [6] Apkures atgaitas krāns



Att. 37 Manuāla uzpilde ar automātisko uzpildīšanas iekārtu (piederums)

- [5] Uzpildīšanas iekārta

Karstā ūdens loka uzpildīšana un atgaisošana

- Atveriet aukstā ūdens krānu [4] un turiet vienu karstā ūdens ņemšanas vietu atvērtu, līdz izplūst ūdens.
- Pārbaudiet savienojumu vietu hermētiskumu (pārbaudes spiediens: maks. 10 bar).

Apkures loka uzpildīšana un atgaisošana

- Ieregulēt izplešanās tvertnes priekšspiedienu atbilstoši apkures sistēmas statiskajam augstumam (→ nodaļa 6, lpp. 19).
- Atveriet sildķermeņu vārstus.
- Atveriet apkures turpgaitas krānu [1] un atgaitas krānu [6].
- Uzpildiet apkures sistēmu, izmantojot uzpildīšanas iekārtu [5] no 1 līdz 2 bar.
- Atgaisojiet sildķermeņus.
- Atveriet atgaisotāju un pēc atgaisošanas atkal to aizveriet.
- No jauna uzpildiet apkures sistēmu līdz spiedienam 1 līdz 2 bar.
- Pārbaudiet savienojumu vietu hermētiskumu (pārbaudes spiediens: maks. 2,5 bāri manometrā).

Gāzes cauruļvada hermētiskuma pārbaude

- Lai pasargātu gāzes armatūru no pārspiediena radītiem bojājumiem, aizveriet gāzes krānu [3].
- Pārbaudiet savienojumu vietu hermētiskumu (pārbaudes spiediens: maks. 150 mbar).
- Samaziniet spiedienu cauruļvadā.

6.7 Elektriskais pieslēgums

6.7.1 Vispārīgi norādījumi



BRĪDINĀJUMS

Elektriskā strāva rada draudus dzīvībai!

Pieskaroties elektrodetaļām, kurām tiek pievadīts spriegums, var gūt strāvas triecienu.

- Pirms darbiem ar elektrodetaļām izslēdziet apkures sistēmas sprieguma padevi visos polos (drošinātājs, aizsargslēdzis) un nodrošiniet to pret nejaušu ieslēgšanu.

- Ievērot drošības pasākumus atbilstoši valsts un starptautiskajām normatīvām.
- Telpās, kurās ierīkota vanna vai duša, pieslēdziet iekārtu pie zemējuma drošības slēdža.
- Pie iekārtas pieslēguma elektrotīklam nepieslēdziet citus patērētājus.

6.7.2 Iekārtas pieslēgšana

Pieslēgšana iespējama tikai ārpus 1. un 2. aizsardzības zonas (→ att. 22, lpp. 17)


- Elektrot. kontaktspr. iespraust kontaktligzdā ar iezem.



Bojātu elektrotīkla kabeļus drīkst nomainīt tikai ar oriģinālu rezerves daļu (→ Rezerves daļu katalogs). Uzstādīšanu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis.

6.7.3 Ārējo piederumu pieslēgšana


- Vadības ierīces noliekšana uz leju (→ att. 38).
- Vadības bloka atvēršana.



Att. 38 Vadības bloka atvēršana


Kad vadības bloks ir atvērts, ir pieejams vadības paneļa elektropieslēgums.

- Lai nodrošinātu aizsardzību pret ūdens šļakatām (IP), kabeļa nostiepes fiksators jānogriež atbilstoši kabeļa diametram.



Att. 39 Kabeļa nostiepes fiksatora pielāgošana kabeļa diametram

- Izvadiet kabeli caur kabeļa nostiepes fiksatoru.
- Pieslēdziet kabeli pie ārējo piederumu spaiļu kopnes (→ att. 40).
- Nofiksējiet kabeli pie kabeļa nostiepes fiksatora.




Att. 40 Ārējo piederumu spaiļu kopne

Simbols	Funkcijas	Apraksts
	Pieslēgums iesl./izsl. slēdzis	
	Pieslēgums elektrotīklam	Strāvas padeve
	Strāvas padeve ārējiem moduļiem	ieslēgt ar iesl./izsl. slēdzi
	Bez funkcijas	
	Bez funkcijas	
	Bez funkcijas	
	Pieslēgums elektrotīklam cirkulācijas sūkņim vai apkures sūkņim (maks. 100 W) aiz hidrauliskā atdalītāja apkures lokā bez maisītāja	► Servisa izvēlnē iestatiet servisa funkciju 2-A3 Hidrauliskā konfigurācija 1. apkures lokam.
	Bez funkcijas	
	Tvertnes temperatūras sensors	
	Ārējais turpgaitas temperatūras sensors (piem., hidrauliskā atdalītāja sensors)	► Pieslēdziet ārējo turpgaitas temperatūras sensoru. ► Servisa izvēlnē iestatiet servisa funkciju 2-A1 Hidrauliskais atdalītājs.
	Āra temp. sensors	► Pieslēdziet āra temperatūras sensoru.
	Automātiskās uzpildīšanas iekārtas pieslēgums (piederums)	► Servisa izvēlnē iestatiet servisa funkciju 4- d0 Automātiskā uzpildes ierīce.
	Ārējais slēgkontakts, bezpotenciāla (piemēram, temperatūras ierobežotājs grīdas apkures sistēmai, pārslēgts piegādes stāvokli)	Ja tiek pieslēgtas vairākas ārējās drošības ierīces, piemēram, TB 1 un kondensāta sūknis, tās jāpieslēdz virknē. Temperatūras ierobežotājs apkures sistēmās, kurās ir tikai grīdas apkure un tiešs hidraul. pieslēgums pie iekārtas: ja nostrādā temp. ierobežotājs, tiek pārtraukts apkures un siltā ūdens režīms. ► Noņemiet pārvienojumu. ► Pieslēdziet temperatūras ierobežotāju. Kondensāta sūknis: ja radušies kondens.novad.traucējumi, tiek pārtraukts apkures un siltā ūdens režīms. ► Noņemiet pārvienojumu. ► Pieslēdziet kontaktu degļa izslēgšanai. ► Veiciet ārēju 230 V AC maiņstrāvas pieslēgumu.
	Iesl./izsl. temperatūras regulators (bezpotenciāla)	► Pieslēdziet ieslēgšanās/izslēgšanās temperatūras regulatoru. ► Ja paredzēts izmantot integrēto apkures sistēmas regulēšanu ar āra temperatūras vadību, uzstādiet pārvienojumu (iekļauts piegādes komplektā).
	Ārējais vadības bloks/ārējie moduļi ar 2-dzīslu kopni	► Ja pie savienojuma I1 ir pārvienojums, noņemiet to. ► Komunikāciju kabeļa pieslēgšana.
	Drošinātājs	Rezerves drošinātājs ir korpusa pārsega iekšpusē.

Tab. 35 Ārējo piederumu spaiļu kopne

6.8 Uzmontēt apšuvumu



Att. 41 Uzmontēt apšuvumu



Priekšējais apšuvums ir ar vienu skrūvi (piegādes komplekts) nodrošināts pret patvaļīgu tā noņemšanu (elektrodrošība).

- Vienmēr nodrošināt apšuvumu ar šo skrūvi.


7 Ekspluatācijas uzsākšana

IEVĒRĪBAI

Ekspluatācijas uzsākšana bez ūdens sabojā iekārtu!

- Nedarbināt iekārtu bez ūdens.
- Atveriet visus apkopes krānus.
- Atveriet atgaisotāju un pēc atgaisošanas atkal to aizveriet.
- Pārb.sist. uzpildī. spiedienu.
- Atvērt gāzes krānu.

7.1 Vadības paneļa pārskats



Att. 42 Vadības panelis

- [1] Displejs
- [2] Taustiņš ▼ un ▲
- [3] Taustiņš ←
- [4] Taustiņš ok/apkures spiediens
- [5] Taustiņš eco
- [6] Taustiņš Karstais ūdens
- [7] Taustiņš Apkure

7.2 Iekārtas ieslēgšana

- Ieslēdziet iekārtu ar iesl./izsl. slēdzi (→ att. 5, lpp. 8).



Kad displejā parādās pārmaiņus  un turpgaitas temperatūra, iekārta 15 minūtes darbojas ar minimālo siltuma jaudu, lai iekārtā uzpildītu kondensāta sifonu.

7.3 Sifona uzpildīšanas programma

Sifona uzpildes programmu iekārtā iestata montieris vai tā aktivizējas automātiski. Pirms ekspluatācijas uzsākšanas uzpildīt kondensāta sifonu (→ lpp. 22).

- ▶ Vienlaikus spiediet taustiņu  un taustiņu , līdz parādās **L.1**.
- ▶ Taustiņu  spiediet tik bieži, līdz parādās **L.4**.
- ▶ Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet taustiņu **ok**.
- ▶ Izvēlieties un iestatiet servisa funkciju **4-A2**.

Sifona uzpildīšanas programma automātiski aktivizējas šādos gadījumos:

- iekārta tiek ieslēgta ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi;
- deglis nav darbojies 28 dienas;
- darbības režīms tiek pārslēgts no vasaras uz ziemas režīmu;
- iekārta tiek atiestatīta uz rūpnīcas ieregulējumiem

Nākamā apkures siltuma pieprasījuma laikā iekārta 15 minūtes darbosies ar mazu siltumjaudu. Sifona uzpildīšanas programma darbojas tik ilgi, līdz, iekārtai darbojoties ar minimālo siltumjaudu, ir pagājušas 15 minūtes.

Sifona uzpildīšanas programmas laikā displejs rāda simbolu  pārmaiņus ar turpgaitas temperatūru.

Ja tiek aktivizēts dūmvada tīrītāja režīms, sifona uzpildīšanas programma tiek pārtraukta.

7.4 Pēc ekspluatācijas uzsākšanas

- ▶ Pārbaudiet gāzes /degšanai nepieciešamā gaisa attiecību (→ lpp. 36).
- ▶ Pārbaudiet gāzes pieslēguma spiedienu (→ lpp. 36).
- ▶ Pie kondensāta šļūtenes pārbaudiet, vai kondensāts neizplūst. Ja tas tā nav, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi uz **(0)** un atkal uz **(I)**. Tas aktivizē sifona uzpildes programmu. Ja nepieciešams, atkārtojiet šo procedūru vairākas reizes, līdz parādās kondensāts.
- ▶ Aizpildīt iedarbināšanas protokolu (→ lpp. 62).

8 Servisa izvēlnes iestatījumi

Servisa izvēlnē var iestatīt un pārbaudīt daudzas iekārtas funkcijas.

8.1 Servisa izvēlnes vadība

Servisa izvēlnes atvēršana

- ▶ Vienlaikus turēt nospiestu taustiņu  un taustiņu , līdz parādās servisa izvēlne.

Servisa izvēlnes aizvēršana

- ▶ Nospiediet taustiņu .

Pārvietojieties pa izvēlni

- ▶ Lai iezīmētu izvēlni vai izvēlnes punktu, nospiediet taustiņu  vai .
- ▶ Nospiediet taustiņu **ok**. Tiek parādīta izvēlne vai izvēlnes punkts.
- ▶ Nospiediet taustiņu , lai atgrieztos augstāka līmeņa izvēlnē.

Iestatīto vērtību mainīšana

- ▶ Izvēlieties izvēlnes punktu ar taustiņu **ok**.
- ▶ Lai izvēlētos vēlamo vērtību, nospiediet taustiņu  vai . Iestatījums tiek pārņemts pēc 5 s vai, nospiežot taustiņu **ok**.

Iziešana no izvēlnes, nesaglabājot vērtības

- ▶ Nospiediet taustiņu . Vērtība netiek saglabāta.

Iestatījumu dokumentēšana

Uzlīme „Iestatījumi servisa izvēlnē“ (piegādes komplekts) pēc tehniskās apkopes atvieglo individuālo iestatījumu atjaunošanu.

- ▶ Ievadiet mainītos iestatījumus.
- ▶ Redzamā vietā uz iekārtas uzlīmējiet uzlīmi.

8.2 Servisfunkciju pārskats

8.2.1 1. izvēlne: informācija

- ▶ Vienlaikus spiediet taustiņu  un taustiņu , līdz parādās **L.1**.
- ▶ Lai apstiprinātu izvēli, nospiežiet taustiņu **ok**.
- ▶ Izvēlieties un iestatiet servisa funkciju.

Servisa funkcija	Mērvienība	Papildu informācija
1-A1 Pašreiz. darbības stāvoklis		Stāvokļa kods
1-A2 Pašreizējā kļūme		Kļūmes kods
1-A3 Maks. apkures jauda	%	Maksimālo apkures jaudu var pazemināt ar servisa funkciju 3-b1.
1-A5 Turpg. temp. sensora izmērītā temperatūra	°C	–
1-A6 Iereg. turpg. temp. (piepr.apk. temp. regulators).	°C	–
1-A7 Hidrauliskā atdalītāja faktiskā temperatūra	°C	Ja 2-A1 > 0
1-b1 Faktiskā atgaitas temp.	°C	–
1-b3 Aktuālā karstā ūdens izplūdes temperatūra	°C	Šī temperatūra atbilst tvertnes temperatūrai.
1-b5 Aktuālā tvertnes temperatūra	°C	–
1-b7 Ieregulētā karstā ūdens temperatūra (pieprasa apkures temperatūras regulators)	°C	–
1-b8 Aktuālā siltumjauda % no maksimālās nominālās siltuma jaudas	%	
1-C1 Joniz. strāva	μA	- Ja deglis darbojas: $\geq 5 \mu A$ = nav kļūdas, $< 5 \mu A$ = kļūda - Ja deglis ir izslēgts: $< 2 \mu A$ = nav kļūdas, $\geq 2 \mu A$ = kļūda
1-C2 Aktuālā sūkņa modulācija	%	
1-C4 Aktuālā āra temperatūra (ar pieslēgtu āra temperatūras sensoru)	°C	–
1-C5 Solārās tvertnes temperatūra	°C	Rāda tikai tad, ja ir pieslēgts solārais modulis.
1-C6 Darbības spiediens	bar	–
1-d1 Kolektora temp.	°C	Rāda tikai tad, ja ir pieslēgts solārais modulis.
1-d2 Solārās tvertnes temperatūra (pie apakšējā sensora)	°C	Rāda tikai tad, ja ir pieslēgts solārais modulis.
1-d3 Solārā sūkņa apgriezienu skaits	%	Rāda tikai tad, ja ir pieslēgts solārais modulis.
1-d4 Solārā bloka aktuālais darbības stāvoklis		Rāda tikai tad, ja ir pieslēgts solārais modulis. Kļūmes kods
1-d5 Automātiskās uzpildīšanas iekārtas stāvoklis		Rāda tikai tad, ja ir pieslēgta automātiskā uzpildīšanas iekārta.
1-E1 Vadības paneļa programmatūras versija (pamatversija)		–
1-E2 Vadības paneļa programmatūras versija (papildversija)		–
1-E3 Kodēš. spraudņa num.		Ritināms teksts: piecu zīmju kodēšanas spraudņa numura rādījums
1-E4 Kodēšanas spraudņa versija		–
1-EA Iekārtas elektronikas programmatūras versija (pamatversija)		–
1-Eb Iekārtas elektronikas programmatūras versija (papildversija)		–

Tab. 36 1. izvēlne: informācija

8.2.2 2. izvēlne: hidrauliskie iestatījumi

- ▶ Vienlaikus spiediet taustiņu  un taustiņu , līdz parādās **L.1**.
- ▶ Taustiņu  spiežiet tik bieži, līdz parādās **L.2**.
- ▶ Lai apstiprinātu izvēli, nospiežiet taustiņu **ok**.
- ▶ Izvēlieties un iestatiet servisa funkcijas.



Pamata iestatījumi tabulā ir izcelti **treknrakstā**.

Servisa funkcija	Iestatījumi/ieregul. diapazons	Piezīmes/ierobežojumi
2-A1 Hidrauliskais atdalītājs	0: nav hidrauliskā atdalītāja 1: temperatūras sensora pieslēgšana pie iekārtas 2: hidrauliskais atdalītājs pieslēgts pie moduļa 3: hidrauliskais atdalītājs bez temperatūras sensora	Nosaka, kur hidrauliskā atdalītāja temperatūras sensors ir pieslēgts.
2-A3 1. apkures loka hidrauliska konfigurācija	0: (apkures sūknis pieslēgts moduļim) 2: apkures sūknis aiz hidrauliskā atdalītāja pieslēgts pie iekārtas (PW2)	Iestatīšana tikai tad, ja 1. apkures loks pieslēgts aiz hidrauliskā atdalītāja bez moduļa.

Tab. 37 2. izvēlne: hidrauliskie iestatījumi

8.2.3 3. izvēlne: rūpnīcas ieregulējums

- ▶ Vienlaikus spiediet taustiņu **III** un taustiņu **↩**, līdz parādās **L.1**.
- ▶ Taustiņu **▲** spiediet tik bieži, līdz parādās **L.3**.
- ▶ Lai apstiprinātu izvēli, nospiež taustiņu **ok**.
- ▶ Izvēlieties un iestatiet servisa funkciju.


Pamatiestatījumi nākamajā tabulā ir **izcelti**.

Servisa funkcija	Iestatījumi/ieregul. diapazons	Piezīme/ierobežojums
3-b1 Maksimālā atļautā apkures jauda	• 50 ... 74 %	▶ Apkures jaudu iestatīt procentos. ▶ Izmēriet gāzes caurplūdes apjomu. ▶ Salīdziniet mērījuma rezultātu ar iestatījumu tabulām (→ nodaļa 14.6, lpp. 59). Ja ir atšķirības, korigējiet iestatījumu.
3-b2 Laika intervāls starp degļa ieslēgšanu un izslēgšanu apkures režīmā	• 3 ... 10 ... 60 min	Laika intervāls nosaka minimālo gaidīšanas laiku starp degļa ieslēgšanu un atkārtotu ieslēgšanu (aiztures solis).
3-b3 Temperatūru starpība degļa atkārtotai ieslēgšanai	• -15 ... -6 ... -2 K (°C)	Starpība starp aktuālo turpgaitas temperatūru un iestatīto turpgaitas temperatūru līdz degļa ieslēgšanai.
3-C2 Cirkulācijas sūknis	• OFF • ON	
3-C3 Karstā ūdens cirkulācijas sūknis (ieslēgšanas reižu skaits)	• 1: 1 × 3 min/h • 2: 2 × 3 min/h • 3: 3 × 3 min/h • 4: 4 × 3 min/h • 5: 5 × 3 min/h • 6: 6 × 3 min/h • 7: pastāvīgi	Pieejams tikai tad, ja cirkulācijas sūknis ir ieslēgts.
3-C7 Termiskās dezinfekcijas manuāla palaišana	• OFF • ON	Ja ir aktivizēta termiskās dezinfekcijas funkcija, tad karstā ūdens tvertne tiek uzsildīta līdz ieregulētajai temperatūrai 20 min.
3-CA Karstā ūdens režīms	• 0: komforta režīms • 1: eco režīms	Ja faktiskā temperatūra tvertnē pazeminās par vairāk nekā 5 K (5 °C) zem iestatītās temperatūras, komforta režīmā karstā ūdens tvertne atkal tiek uzsildīta līdz iestatītajai temperatūrai. Arī tad, ja karstais ūdens netiek ņemts, iekārta ieslēdzas. eco režīmā sanitārais ūdens tvertnē tiek uzsildīts tikai, sākot no lielākas temperatūras starpības.
3-d1 Sūkņa diapazons	• 0: sūkņa jauda proporcionāli siltumjaudai • 1: konstants spiediens 150 mbar • 2: konstants spiediens 200 mbar • 3: konstants spiediens 250 mbar • 4: konstants spiediens 300 mbar • 5: konstants spiediens 350 mbar • 6: konstants spiediens 400 mbar	▶ Lai ietaupītu enerģiju un pazeminātu iespējamo plūsmas trokšņu līmeni, iestatiet zemu sūkņa raksturlielni (→ nodaļa 14.5, lpp. 58).
3-d2 Sūkņa slēguma veids	• OFF • ON	• ON: enerģijas taupīšana: inteliģenta apkures sūkņa izslēgšana apkures sistēmās ar āra temperatūras vadītu regulēšanas ierīci - Apkures sūknis tiek ieslēgts tikai tad, kad ir nepieciešams.
3-d3 Apkures sūkņa minimālā jauda	• 10 ... 100 %	Sūkņa jauda pie minimālās siltumjaudas. Pieejams tikai sūkņa diapazonā 0.
3-d4 Apkures sūkņa maksimālā jauda	• 10 ... 100 %	Sūkņa jauda pie maksimālās siltumjaudas. Pieejams tikai sūkņa diapazonā 0.
3-d6 Apkures sūkņa pēcdarbības laiks apkures režīmā	• 1 ... 2 ... 60 min • 24 h	Sūkņa pēcdarbības laiku aktivizē apkures temp. regulators siltuma pieprasījuma beigās.

Tab. 38 3. izvēlne: rūpnīcas ieregulējums

8.2.4 4. izvēlne: iestatījumi

- ▶ Vienlaikus spiediet taustiņu  un taustiņu , līdz parādās **L.1.**
- ▶ Taustiņu  spiediet tik bieži, līdz parādās **L.4.**
- ▶ Lai apstiprinātu izvēli, nospiežiet taustiņu **ok**.
- ▶ Izvēlieties un iestatiet servisa funkciju.



Pamatiestatījumi nākamajā tabulā ir **izcelti**.

Servisa funkcija	Iestatījumi/ierēgul. diapazons	Piezīme/ierobežojums
4-A1 Atgaisošanas funkcija	• 0 • 1: vienreiz ieslēgta (pēc atgaisošanas beigām iestatījums tiek atiestatīts statusā „0“.) • 2: pastāvīgi ieslēgta (atgaisošanas funkcija ir aktīva, līdz tā atkal netiek deaktivizēta.)	Pieejams tikai tad, ja sistēmā ir automātiskais atgaisotājs. Pēc apkopes var ieslēgt atgaisošanas funkciju. Atgaisošanas laikā displejā parādās simbols  pārmaiņus ar turpgaitas temperatūru.
4-A2 Sifona uzpildīšanas programma	• 0: (atļauts tikai apkopes laikā) • 1: ieslēgts pie minimālas iekārtas jaudas • 2: ieslēgts pie minimālas apkures jaudas	Sifona uzpildīšanas programma automātiski aktivizējas šādos gadījumos: • iekārta tiek ieslēgta ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi; • deglis nav darbojies 28 dienas; • darbības režīms tiek pārslēgts no vasaras uz ziemas režīmu; • iekārta tiek atiestatīta uz rūpnīcas ieregulējumiem Nākamā apkures siltuma pieprasījuma laikā iekārta 15 minūtes darbosies ar mazu siltumjaudu. Sifona uzpildīšanas programma ir aktīva tik ilgi, kamēr iekārta darbojas ar mazu siltumjaudu 15 min. Sifona uzpildīšanas programmas laikā displejs rāda simbolu  pārmaiņus ar turpgaitas temperatūru.
4-A3 Trīsvirzienu ventilis vidējā pozīcijā	• OFF • ON	OFF: trīsvirzienu ventilis neatrodas vidējā pozīcijā. ON: trīsvirzienu ventilis ir vidējā pozīcijā apkures sistēmas uzpildīšanai. Šādā gadījumā visi siltuma pieprasījumi ir bloķēti.
4-A4 Apkopes interv.	• 0: izslēgts • 1: degļa darbības laiks • 2: datums (tikai savienojumā ar sistēmas regulatoru) • 3: iekārtas darbības laiks	▶ Iestatīt apkopes intervālu.
4-A5 Degļa darbības laika apkopes intervāls	• 10 ... 60	Degļa darbības laiks uz 100 h Pieejams tikai tad, ja servisa funkcija 4-A4 ir iestatīta uz 1.
4-A6 Iekārtas apkopes intervāls darbības laiks	• 1 ... 72 mēneši	Pieejams tikai tad, ja servisa funkcija 4-A4 ir iestatīta uz 3.
4-b1 Āra temperatūras vadīta iekārtas iekšējā regulēšana	• OFF • ON	Pieejama tikai tad, ja sistēmā konstatēts āra temperatūras sensors. Pieslēdzot āra temperatūras vadītu regulēšanas ierīci ar EMS savienojumu šī funkcija vairs nav pieejama.
4-b2 Āra temperatūras robežvērtība automātiskai pārslēgšanai no vasaras uz ziemas režīmu un otrādi.	• 0 ... 16 ... 30 °C	Pieejama tikai tad, ja ir aktivizēta servisa funkcija 4-b1. Ja āra temperatūra pārsniedz iestatīto temperatūras robežu, apkure izslēdzas (vasaras režīms). Ja āra temperatūra pazeminās par vismaz 1 K (°C) zem šīs vērtības, apkure atkal tiek ieslēgta (ziemas režīms).
4-b3 Āra temperatūras vadītas regulēšanas apkures līknes beigu punkts	• 20 ... 90 °C	Pieejama tikai tad, ja aktivizēta servisa funkcija 4-b1. Ieregulētā turpgaitas temperatūra āra temperatūrai no -10 °C
4-b4 Āra temperatūras vadītas regulēšanas apkures līknes sākuma punkts	• 20 ... 90 °C	Pieejama tikai tad, ja aktivizēta servisa funkcija 4-b1. Ieregulētā turpgaitas temperatūra āra temperatūrai no +20 °C.

Servisa funkcija	Iestatījumi/ierēgul. diapazons	Piezīme/ierobežojums
4-b5 Iekārtas pretsala aizsardzība	• OFF • ON	Pieejama tikai tad, ja aktivizēta servisa funkcija 4-b1. Ierīces pretsala aizsardzības funkcija ieslēdz degli un apkures sūkni, ja āra temperatūra pazeminās zem temperatūras, kas iestatīta servisa funkcijā 4-b6. Tādējādi tiek novērsta apkures iekārtas sasaldšana.
4-b6 Pretsala aizsardzības temperatūra	• 0 ... 5 ... 10 °C	Pieejama tikai tad, ja aktivizēta servisa funkcija 4-b1.
4-C1 Maks. solārā karstā ūd. tv.temperatūra	• 20 ... 60 ... 90 °C	Pieejams tikai tad, ja aktivizēts solārais modulis. Temperatūra, līdz kurai drīkst uzsildīt solāro tvertni
4-C2 Solārā sūkņa apgriezienu skaita regulēšana	• 0: Nē • 1: PWM • 2: 0–10 V	Pieejams tikai, ja aktiviz. sol. modulis.
4-C3 Solārais režīms aktīvs	• OFF • ON	Pieejams tikai, ja atpazīts sol.modulis.
4-d0 Uzstādīta automātiskā uzpildīšanas iekārta	• NO • YES	Iestatiet „YES” tikai tad, ja ir uzstādīta automātiskā uzpildīšanas iekārta. Automātiskā uzpildes funkcija nodrošina sistēmas spiediena uzturēšanu. Ja sistēmas spiediens samazinās zem iestatītās vērtības, uzpildes vārsts atveras, līdz tiek sasniegts ierēgulētais spiediens. Lai pasargātu, piemēram, no noplūdes, uzpildes vārsts aizveras, ja • nav iespējams izmērīt spiediena pieaugumu • vai ja ir pārsniegts iestatītais uzpildes laiks.
4-d1 Automātiskā uzpildīšanas iekārta aktīva	• OFF • ON	
4-d2 Minimālais spiediens (apkures ūdens)	• 0,6...0,7...0,8 bar	Ja darba spiediens pazeminās zem iestatītās robežas, displejā parādās ziņojums LoPr . ► Uzpildiet apkures sistēmu, līdz sasniegts darba spiediens.
4-d3 Ierēgulētais spiediens (apkures ūdens)	• 1,0 ... 1,3 ... 1,7 bar	Ja darba spiediens pēc uzpildīšanas atbilst ierēgulētajam spiedienam, displejā parādās ziņojums Stop .
4-d4 Maksimālais uzpildes laiks:	• 5 ... 30 ... 240 s	
4-d7 Uzpildes funkcijas atiestate	• NO • YES	
4-d8 Apkures sistēmas tips	• 1 ... 2 ... 3	1 = maza, 2 = vidēja, 3 = liela ¹⁾
4-F1 Atiestatīt iekārtu uz pamatiestatījumiem	• NO: iestatījumi tiek saglabāti • YES: iekārta tiek atiestatīta uz rūpnīcas iestatījumiem	
4-F2 Apkopes atgādinājuma dzēšana	• NO • YES	

1) maza: < 8 sildķermeņi, vidēja: 8 – 15 sildķermeņi, liela: > 15 sildķermeņi.

Tab. 39 4. izvēlne: iestatījumi

8.2.5 5. izvēlne: robežvērtības

- ▶ Vienlaikus spiediet taustiņu **III** un taustiņu **↩**, līdz parādās **L.1**.
- ▶ Taustiņu **▲** spiediet tik bieži, līdz parādās **L.5**.
- ▶ Lai apstiprinātu izvēli, nospiež taustiņu **ok**.
- ▶ Izvēlieties un iestatiet servisa funkciju.

Pamatiestatījumi nākamajā tabulā ir **izcelti**.

Servisa funkcija	Iestatījumi/ierēgul. diapazons	Piezīme/ierobežojums
5-A1 Maksimālā turpgaitas temperatūra	• 30 ... 82 °C	Ierobežo turpgaitas temperatūras iestatījumu.
5-A2 Maksimālā karstā ūdens temperatūra	• 40 ... 65 °C	Ierobežo karstā ūdens temperatūras ieregulēšanas diapazonu.
5-A3 Minimālā jauda (apkure un karstais ūdens)	• 10 ... 50 %	Ierobežo ieregulēšanas diapazonu minimālajai jaudai (apkure un karstā ūdens temperatūra). Sistēmās ar vairāku iekārtu pieslēgšanu pārspiediena režīmā: ▶ Minimālo jaudu palielināt līdz 15 %.

Tab. 40 5. izvēlne: robežvērtības

8.2.6 6. izvēlne: funkcionālā pārbaude

- ▶ Vienlaikus spiediet taustiņu **III** un taustiņu **↩**, līdz parādās **L.1**.
- ▶ Taustiņu **▲** spiediet tik bieži, līdz parādās **L.6**.
- ▶ Lai apstiprinātu izvēli, nospiež taustiņu **ok**.
- ▶ Izvēlieties un iestatiet servisa funkciju.

Pamatiestatījumi nākamajā tabulā ir **izcelti**.

Servisa funkcija	Iestatījumi/ierēgul. diapazons	Piezīme/ierobežojums
6-t1 Pastāvīga aizdedze	• OFF • ON	Pārbauda aizdedzi, pastāvīgi ieslēdzot aizdedzi bez gāzes padeves. ▶ Lai nepieļautu aizdedzes transformatora bojājumus, atstājiet funkciju ieslēgtu maks. 2 min.
6-t2 Pastāvīga ventilatora darbība	• OFF • ON	Ventilatora darbība bez gāzes padeves vai aizdedzes
6-t3 Pastāvīga sūkņa darbība (apkures sūknis)	• OFF • ON	Apkures sūknis darbojas nepārtrauktā režīmā, līdz funkcija tiek deaktivizēta vai servisa līmenis tiek aizvērts.
6-t5 Trīsvirzienu vārsts pastāvīgā pozīcijā	• 0: apkure • 1: karstais ūdens • 2: vidējā pozīcija	
6-t7 Pastāvīga sūkņa darbība (HC1 sūknis)	• OFF • ON	Pieejama tikai tad, ja aktivizēta servisa funkcija 2-A3 2.
6-t8 Pastāvīga sūkņa darbība (karstā ūdens cirkulācijas sūknis)	• OFF • ON	Karstā ūdens cirkulācijas sūknis darbojas nepārtrauktā režīmā, līdz funkcija tiek deaktivizēta vai servisa līmenis tiek aizvērts.
6-t9 Pastāvīga sūkņa darbība (solārais sūknis)	• OFF • ON	Pieejams tikai tad, ja pieslēgts solārais modulis.
6-tA Jonizācijas oscilators	• OFF • ON	
6-tb Degļa tests	• OFF ... 100 %	Degļa pārbaudes laikā tiek ieslēgts arī apkures sūknis. Degļa tests tiek pabeigts, kad ieregulētā vērtība atkal tiek iestatīta uz 0 vai tiek iziets no L.6.

Tab. 41 6. izvēlne: funkcionālā pārbaude

8.2.7 0. izvēlne: manuālais režīms

- ▶ Vienlaikus spiediet taustiņu  un taustiņu , līdz parādās **L.1.**
- ▶ Taustiņu  spiediet tik bieži, līdz parādās **L.0.**
- ▶ Lai apstiprinātu izvēli, nospiež taustiņu **ok**.
- ▶ Izvēlieties un iestatiet servisa funkciju.



Pamatiestatījumi nākamajā tabulā ir **izcelti**.


Servisa funkcija		Iestatījumi/ ieregul. diapazons	Piezīme/ ierobežojums
0-A1	Manuālais režīms	• OFF • ON	
0-A2	Manuālā režīma ieregulētā temperatūra	• OFF • 30 ... 82 °C	Pieejama tikai tad, ja aktivizēta servisa funkcija 0-A1.

Tab. 42 0. izvēlne: manuālais režīms

Manuālā režīma iestatīšana, izmantojot vadības paneli

Manuālā režīma iestatīšana:

- ▶ Taustiņu  spiediet ilgāk nekā 5 sekundes. Iekārta automātiski pārslēdzas manuālajā režīmā, t. i. apkure darbojas pastāvīgā režīmā un nav izslēdzama. Displejā redzami 30 °C kā jaunā iestatītā maksimālā turpgaitas temperatūra.



Att. 43 Turpgaitas temperatūra tiek parādīta starp mirgojošām svītrīnām.

Manuālā režīma pārtraukšana:

- ▶ Taustiņu  atkal spiediet ilgāk nekā 5 sekundes. Manuālais režīms tiek pārtraukts. Atkal parādās aktuālā turpgaitas temperatūra.

8.3 Termiskā dezinfekcija

Lai profilaktiski novērstu karstā ūdens bakteriālo piesārņojumu, piemēram, ar leģionellām, pēc ilgākas dīkstāves ieteicams veikt termisko dezinfekciju.



UZMANĪBU

Savainošanās risks applaucēšanās rezultātā!

Termiskās dezinfekcijas laikā var rasties nopietni applaucējumi, ja tiek ņemts karstais ūdens bez aukstā ūdens piejaukuma.

- ▶ Maksimālo iestatāmo karstā ūdens temperatūru atļauts pielietot tikai termiskajai dezinfekcijai.
- ▶ Informēt mājokļa iedzīvotājus par applaucēšanās riskiem.
- ▶ Termiskā dezinfekcija veicama ārpus standarta darba laikiem.
- ▶ Neņemt karsto ūdeni, ja tas nav sajaukts ar auksto.

Pareiza termiskā dezinfekcija aptver karstā ūdens sagatavošanas sistēmu, ieskaitot ūdens ņemšanas vietas.

- ▶ Termisko dezinfekciju iestatiet apkures regulatora karstā ūdens programmā (→ apkures regulatora lietošanas instrukcija).
- ▶ Aizveriet karstā ūdens ņemšanas vietas.
- ▶ Ja uzstādīts cirkulācijas sūkņis, pārslēdziet to uz pastāvīgo režīmu.
- ▶ Pagaidiet, līdz ir sasniegta maksimālā temperatūra.
- ▶ No tuvākās līdz tālākajai karstā ūdens ņemšanas vietai vienu pēc otras tik ilgi teciniet ūdeni, līdz 3 minūtes tek 70 °C karsts ūdens.
- ▶ Atjaunojiet sākotnējos iestatījumus.

9 Pārbaude un apkope

9.1 Drošības norādījumi attiecībā uz apsekošanu un apkopi

⚠ Norādījumi attiecībā uz mērķgrupu

Apsekošanu, tīrīšanu un apkopi drīkst veikt tikai sertificēts specializēts uzņēmums, ievērojot sistēmai būtiskās instrukcijas. Nepareiza rīcība var izraisīt traumas, draudus dzīvībai vai materiālos zaudējumus.

- ▶ Informējiet lietotāju par nepilnīgas vai nepareizi veiktas apsekošanas, tīrīšanas un apkopes sekām.
- ▶ Apkures sistēma jāpārbauda vismaz reizi gadā.
- ▶ Izpildiet nepieciešamos tīrīšanas un apkopes darbus saskaņā ar kontrolesarakstu (→ 34. lpp.).
- ▶ Konstatētie defekti nekavējoties jānovērš.
- ▶ Ik gadu pārbaudīt katla bloku un, ja nepieciešams, iztīrīt.
- ▶ Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
- ▶ Ievērojiet blīvējumu kalpošanas ilgumu.
- ▶ Izmantojiet blīvējumus un starplikas un nomainiet tos pret jauniem.
- ▶ Dokumentējiet izpildītos darbus.

⚠ Strāvas trieciens apdraud dzīvību!

Pieskaršanās zem sprieguma esošām daļām var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- ▶ Pirms darbiem pie elektroiekārtas izslēdziet apkures sistēmas sprieguma padevi (230 V AC) un nodrošiniet to pret nejašu ieslēgšanu.

⚠ Dzīvības apdraudējums, ko rada dūmgāzes!

Izplūstošas dūmgāzes var radīt saindēšanos.

- ▶ Pēc darbu veikšanas ar daļā, kurās plūst dūmgāzes, veiciet hermētiskuma pārbaudi.

⚠ Sprādzienbīstamība izplūdušas gāzes dēļ!

Izplūstošā gāze var radīt eksploziju.

- ▶ Pirms veikt darbus ar gāzi vadošām daļām, aizveriet gāzes krānu.
- ▶ Veiciet hermētiskuma pārbaudi.

⚠ Pastāv risks applaucēties ar karstu ūdeni!

Karstais ūdens var radīt nopietnus applaucējumus.

- ▶ Pirms skursteņslaucīšanas režīma vai termiskās dezinfekcijas aktivizēšanas informēt iedzīvotājus par applaucēšanās risku.
- ▶ Veiciet termisko dezinfekciju ārpus parastā darbības laika.
- ▶ Nomainiet ieregulēto karstā ūdens temperatūru.

⚠ Apdedzināšanās risks, ko rada karstas virsmas!

Atsevišķas apkures katra daļas var būt ļoti karstas arī pēc ilgākas dīkstāves.

- ▶ Pirms darbiem ar apkures katru ļaujiet iekārtai pilnībā atdzist.
- ▶ Ja nepieciešams, izmantojiet aizsargcimdus.

⚠ Iekārtas bojājumi izplūstoša ūdens dēļ!

Izplūstošais ūdens var sabojāt vadības ierīci.

- ▶ Pirms sākt darbu ar ūdeni vadošām daļām, aplājiņiet vadības ierīci.

⚠ Ievērot griezes momentu!

		G 1/2"	Nm 20 (+10/-0)
		G 3/4"	Nm 30 (+10/-0)
		G 1"	Nm 40 (+20/-0)

Tab. 43 Standarta griezes momenti

Attiecīgi norādīti atšķirīgi griezes momenti.

9.2 Drošībai būtiskas detaļas

Drošībai būtiskajām detaļām (piemēram, gāzes armatūrai) ir ierobežots ekspluatācijas laiks, kas ir atkarīgs no to darbmūža, kas izteikts pārslēgšanas ciklos vai gados.

i

Ja darbmūžs tiek pārsniegts vai nodilums ir palielināts, attiecīgā detaļa var sabojāties un sistēmas drošība var zust.

- ▶ Drošībai būtiskas detaļas neremontēt, nedeaktivizēt, neveikt tām izmaiņas.
- ▶ Katras apsekošanas un apkopes laikā pārbaudiet drošībai būtiskās detaļas, lai noteiktu, vai sistēma joprojām ir droša.
- ▶ Nomainiet drošībai būtiskas detaļas, ja to nolietojums ir palielinājies, vai vēlākais tad, kad to darbmūžs ir beidzies.
- ▶ Nomainiet izmantotajiem tikai jaunas un nebojātas oriģinālās rezerves daļas.

Detaļa	maks. darbmūžs pārslēgšanas ciklos	Maks. darbmūžs gados
Gāzes armatūra	500 000	10

Tab. 44 Drošībai būtisku detaļu darbmūžs

9.3 Apsekošanas un apkopes palīgīdzekļi

- Nepieciešamas šādas mērierīces:
 - Elektroniskais dūmgāzu analizators CO₂, O₂, CO un dūmgāzu temperatūrai
 - Spied. mērierīce 0 - 30 mbar (izšķirtsp. vismaz 0,1 mbar)
- ▶ Izmantot siltumvadošu pastu 8 719 918 658 0.
- ▶ Izmantot atļautās smērvielas.

9.4 Apsekošanas un apkopes kontrolesaraksts

- ▶ Atvērt pēdējo saglabāto kļūmi ar servisa funkciju 1-A2.
- ▶ Vizuāli pārbaudīt gaisa pievadišanas/dūmgāzu novadišanas sistēmu.
- ▶ Pārbaudiet gāzes pieslēguma spiedienu.
- ▶ Pārbaudīt gāzes / degšanai nepieciešamā gaisa min./maks. attiecību
- ▶ Pārbaudīt cauruļvadu gāzes un ūdens puses hermētiskumu.
- ▶ Pārbaudīt un tīrīt katla bloku.
- ▶ Pārbaudīt elektrodus.
- ▶ Pārbaudiet degli.
- ▶ Pārbaudiet atpakaļplūsmas drošinātāju samaisīšanas ierīci.
- ▶ Iztīrīt kondensāta sifonu.
- ▶ Pārbaudiet izplešanās tvertnes priekšspiediena atbilstību apkures sistēmas statiskajam augstumam.
- ▶ Pārbaudiet apkures sistēmas uzpildīšanas spiedienu.
- ▶ Pārbaudiet, vai nav bojāta elektroinstalācija.
- ▶ Pārbaudīt regulēšanas sistēmas iestatījumus.
- ▶ Pārbaudiet iestatīto servisa funkciju atbilstību uzlīmes „Iestatījumi servisa izvēlnē” datiem.

9.5 Gāzes vērtību pārbaude un iestatīšana

9.5.1 Iestatītā gāzes veida pārbaude

Iekārtas **dabasgāzei G20** ir ieregulētas uz Wobbe indeksu 15 kWh/m³ un 20 mbar pieslēguma spiedienu un noplombētas.

- Ja iekārta tiek darbināta ar tādu pašu gāzes veidu, kāds ir iestatīts rūpnīcā, nav jāveic nekādas darbības.
- Ja iekārta tiek pārbūvēta, lai **dabasgāzes** vietā izmantotu **sašķidrināto gāzi** (vai otrādi), pārbūve jāveic, izmantojot gāzes pārbūves komplektu, un jāveic CO₂ vai O₂ iestatīšana.

9.5.2 Pārbūve uz citu gāzes veidu

Iekārtas var pārveidot uz sašķidrinātu gāzi vai dabasgāzi. Attiecīgā gāzes veida pārveidošanas komplekta preces numuru var atrast cenu vai rezerves daļu katalogos.




BRĪDINĀJUMS

Dzīvības draudi, ko rada eksplozijas risks!

Izplūstošā gāze var radīt eksploziju.

- Darbus ar daļām, kurās plūst gāze, uzticiet veikt tikai sertificētiem speciālistiem.
- Pirms veicat darbus ar daļām, kurās plūst gāze, aizveriet gāzes krānu.
- Nomainiet vecos blīvējumus pret jauniem blīvējumiem.
- Pēc darbiem ar daļām, kurās plūst gāze, veiciet hermētiskuma pārbaudi.

Iekārtā ir uzstādīta vai nu neregulējama, vai regulējama gāzes armatūra (→ attēls 44).



Att. 44 Augšā un apakšā kreisajā pusē: neregulējama gāzes armatūra, apakšā labajā pusē: regulējama gāzes armatūra


- Iebūvējiet gāzes veida pārbūves komplektu saskaņā ar pievienoto montāžas instrukciju.

Pēc katras pārbūves

- Pārbaudiet, vai tiek izmantoti pareizie komponenti (kodēšanas spraudņi) (→ gāzes veida pārbūves komplekts).
- Pārbaudīt gāzes/deģšanai nepieciešamā gaisa attiecību pie min. un maks. nominālās siltuma jaudas (→ 9.5.6. nodaļa, 36. lpp.).
- Uz apkures iekārtas datu plāksnītes tuvumā novietojiet uzlīmi ar norādi par gāzes veidu (ietverts apkures iekārtas vai gāzes veida pārbūves komplekta piegādes komplektā).

9.5.3 Iekārtas atvēršana

- Izslēdziet iekārtu.
- Noņemiet apšuvuma priekšējo daļu.
- Noņemiet degļa pārsegu.



Att. 45 Noņemiet degļa pārsegu

9.5.4 Dūmvada tīrīšanas režīma iestatīšana

Dūmvada tīrīšanas režīmā iekārta sāk darboties ar nominālo siltumjaudu. Kamēr dūmvada tīrīšanas režīms ir aktivizēts, var iestatīt mazāku nominālo siltumjaudu.

Dūmvada tīrīšanas režīmu var aktivizēt tikai tad, ja apkure ir ieslēgta.

Pārsvītrots apkures simbols norāda, ka apkure ir izslēgta.

- Nodrošiniet siltuma novadišanu caur atvērtiem sildķermeņu vārstiem.
- Ieslēdziet apkuri.



Lai izmērītu vai iestatītu vērtības, jums ir 30 min. Pēc tam iekārta pārslēdzas atpakaļ normālajā darba režīmā.

- Spiediet taustiņu **OK** tik ilgi, līdz displejā parādās simbols . Displejā parādās jaudas maksimālā procentu likme **100 %** pārmaiņus ar turpgaitas temperatūru. Ar taustiņu **▼** nominālo siltuma jaudu var samazināt ik pa 1 % soļiem.
- Lai tieši iestatītu minimālo nominālo siltuma jaudu, spiediet **▲**. Displejs rāda minimālo jaudas procentu likmi pārmaiņus ar turpgaitas temperatūru.
- Lai pabeigtu dūmvada tīrīšanas režīmu **↵**.
- Sildķermeņa vārstus atiestatīt sākotnējā stāvoklī.


9.5.5 Gāzes pieslēguma spied. pārbaude

Gāzes veids	Nominālais spiediens [mbar]	Pieļaujamais spiediena diapazons pie maksimālās nominālās siltuma jaudas [mbar]
Dabasgāze (G20)	20	17 – 25
Propāns (G31)	37	25 – 45

Tab. 45 Noteiktais gāzes pieslēguma spiediens

Pirms mērīšanas jānoņem apšuvuma priekšējā daļa un degļa pārsegs.

- ▶ Lai nodrošinātu siltuma novadišanu, atveriet sildķermeņu vārstus.
- ▶ Aizveriet gāzes krānu.
- ▶ Atskrūvēt skrūvi pie gāzes pieslēguma spiediena mērpunkta par diviem apgriezieniem (→ 46. att.).
- ▶ Pieslēgt spiediena mērierīci.



Att. 46 Gāzes pieslēguma spiediena mērīšana

- ▶ Atvērt gāzes krānu un ieslēgt iekārtu.
- ▶ Sākt dūmvada tīrītāja režīmu.
- ▶ Iedarbināt iekārtu ar maksimālo nominālo siltuma jaudu.
- ▶ Pārbaudīt gāzes pieslēguma spiedienu, izmantojot tabulas datus nodaļas sākumā.



Iekārtu nedrīkst ekspluatēt, ja netiek ievērots pieļauj.spied. diapazons.

- ▶ Nosakiet cēloni un novērsiet traucējumu.
- ▶ Ja tas nav iespējams, iekārtā nobloķēt gāzes padevi un sazinieties ar gāzes piegādes uzņēmumu.


- ▶ Pabeigt dūmvada tīrīšanas režīmu.
- ▶ Aizveriet gāzes krānu.
- ▶ Noņemiet lokano spiediena mērierīces cauruli.
- ▶ Pievelciet gāzes pieslēguma spiediena mērpunkta skrūvi.
- ▶ Sildķermeņa vārstus atiestatīt sākotnējā stāvoklī.

9.5.6 Gāzes/deģšanai nepieciešamā gaisa attiecības pārbaude un iestatīšana

Gāzes/deģšanai nepieciešamā gaisa attiecības iestatīšanu atļauts veikt, tikai izmērot O_2 vai CO_2 pie maksimālās un minimālās nominālās siltuma jaudas ar elektronisku mēraparātu.

Pirms mērīšanas un iestatīšanas jānoņem apšuvuma priekšējā daļa un degļa pārsegs.

- ▶ Lai nodrošinātu siltuma novadišanu, atveriet sildķermeņu vārstus.
- ▶ Iekārtas iedarbināšana.
- ▶ Noņemiet aizbāzni no dūmgāzu mērījumu īscaurules.



Att. 47 Blīvslēga noņemšana

- ▶ Iestumiet dūmgāzu zondi dūmgāzu mērīšanas īscaurulē.
- ▶ Noblīvējiet mērīšanas vietu.
- ▶ Ieslēdziet dūmvada tīrītāja režīmu.
- ▶ Pagaidiet 10 minūtes.

Iestatiet un pārbaudiet CO_2/O_2 saturu pie maksimālās nominālās siltuma jaudas

Gāzes veids	maks. nominālā siltuma jauda			min. nominālā siltuma jauda		
	CO_2 [%]	O_2 [%]	CO [ppm]	CO_2 [%]	O_2 [%]	CO [ppm]
Dabasgāze	9,4 ± 0,4	4,1 ± 0,7	< 250	8,6 ± 0,4 ¹⁾	5,5 ± 0,7	< 100
Sašķ.gāze (propāns) 2)	10,8 – 0,2	4,4 + 0,3	< 250	10,2 ± 0,2 ¹⁾	5,3 ± 0,3	< 100


1) Vērtībai jābūt vismaz par 0,6 % zemākai par maksimālo nominālo siltuma jaudu.

2) Standarta saturs sašķidrinātai gāzei stacionāriem rezervuāriem ar tilpumu līdz 15 000 l

Tab. 46 CO_2/O_2 un CO saturs

Lai mērījums būtu pareizs, deglim pastāvīgi jābūt ieslēgtam.

- ▶ Iedarbināt iekārtu ar maksimālo nominālo siltuma jaudu.
- ▶ Dūmgāzu analizatorā nolasīt CO_2/O_2 saturu, tiklīdz izmērītā vērtība ir stabila.
- ▶ Ja noteiktā vērtība atrodas pielaides robežās, nekādi pasākumi nav nepieciešami.
- ▶ Ja noteiktā vērtība atrodas ārpus pielaides robežām un ir iemontēta neregulējama gāzes armatūra, informējiet klientu dienestu.
- ▶ Ja noteiktā vērtība atrodas ārpus pielaides robežām un ir iemontēta regulējama gāzes armatūra, CO_2/O_2 saturu iestatīt atbilstoši tabulā izceltajai nominālajai vērtībai:
 - Lai samazinātu CO_2 saturu vai palielinātu O_2 saturu, ieregulēšanas skrūvi griezt pa kreisi.
 - Lai palielinātu CO_2 saturu vai samazinātu O_2 saturu, ieregulēšanas skrūvi griezt pa labi.



Att. 48 Iestatiet CO₂/O₂ saturu pie maksimālās nominālās siltuma jaudas, regulējama gāzes armatūra

- Pārbaudīt CO saturu.
Ja ir maksimālā nominālā siltuma jauda, CO vērtībai jābūt zem 250 ppm.


Iestatiet un pārbaudiet CO₂/O₂ saturu pie minimālās nominālās siltuma jaudas

Gāzes veids	maks. nominālā siltuma jauda			min. nominālā siltuma jauda		
	CO ₂ [%]	O ₂ [%]	CO [ppm]	CO ₂ [%]	O ₂ [%]	CO [ppm]
Dabagāze	9,4 ± 0,4	4,1 ± 0,7	< 250	8,6 ± 0,4 ¹⁾	5,5 ± 0,7	< 100
Sašķ.gāze (propāns) ²⁾	10,8 - 0,2	4,4 + 0,3	< 250	10,2 ± 0,2 ¹⁾	5,3 ± 0,3	< 100

- 1) Vērtībai jābūt vismaz par 0,6 % zemākai par maksimālo nominālo siltuma jaudu.
2) Standarta saturs sašķidrīnātai gāzei stacionāriem rezervuāriem ar tilpumu līdz 15 000 l

Tab. 47 CO₂/O₂- un CO saturs

- Iestatiet minimālo nominālo siltuma jaudu.
- Pārbaudīt CO₂/O₂ saturu, izmantojot tabulas datus.
- Ja noteiktā vērtība atrodas pielāides robežās, nekādi pasākumi nav nepieciešami.
- Ja noteiktā vērtība atrodas ārpus pielāides robežām:
 - Noņemt plombu no gāzes armatūras ieregulēšanas skrūves,
 - CO₂/O₂ saturu iestatiet uz izcelto nominālo vērtību:
 - Lai samazinātu CO₂ saturu vai palielinātu O₂ saturu, regulēšanas skrūvi griežiet pa kreisi.
 - Lai CO₂ saturu palielinātu vai O₂ saturu samazinātu, regulēšanas skrūvi griežiet pa labi.



Att. 49 Iestatiet CO₂/O₂ saturu pie minimālās nominālās siltuma jaudas

- Pārbaudīt CO saturu.
Ja ir minimālā nominālā siltuma jauda, CO vērtībai jābūt zem 100 ppm.
- Kad iestatīta maks. un min. nominālā siltuma jauda, vēlreiz pārbaudiet iestatījumu un nepieciešamības gadījumā korigējiet.

Pabeigšana

- Ja vērtības ir pareizas iestatīšana ir pabeigta.
- CO₂/O₂ satura iestatījumam ar minimālo nominālo siltuma jaudu ieregulēšanas skrūvi noplombēt.
- Pabeigt dūmvada tīrīšanas režīmu.
Iekārta atsāk darboties parastajā darba režīmā.
- Ierakstīt CO₂/O₂ saturu ekspluatācijas sākšanas protokolā.
- Izņemiet dūmgāzu zondi no dūmgāzu mērīšanas iscaurules un uzmontējiet blīvslēgu.
- Sildķermeņa vārstus atiestatīt sākotnējā stāvoklī.

9.6 Dūmgāzu mērīšana

Dūmgāzu novadišanas ceļa pārbaude

Dūmgāzu novadišanas ceļa pārbaude ietver dūmgāzu novadišanas pārbaudi un CO mērījumu.

- ▶ Pārbaudīt dūmgāzu novadišanu (→ 9.6.1. nodaļa).
- ▶ Izmērīt CO (→ 9.6.2. nodaļa).


9.6.1 Dūmg. novad. ceļa hermēt. pārbaude

O₂ vai CO₂ satura mērīšanai degšanai nepieciešamajā gaisā izmantotiet gredzenveida spraugas zondi.



Ar sadegšanas gaisa O₂ vai CO₂ mērījumu no telpas gaisa neatkarīgā dūmgāzu novadišanas sistēmā var pārbaudīt dūmgāzu novadišanas cauruļu hermētiskumu.

- ▶ Noņemiet aizbāzni no sadegšanas gaisa mērīšanas īscaurules (→ 50. att., [2]).
- ▶ Dūmgāzu zondi iebīdīet sadegšanas gaisa mērīšanas īscaurulē.
- ▶ Noblīvējiet mērīšanas vietu.
- ▶ Dūmvada tīrītāja režīmā ielēdīet **maksimālo nominālo siltuma jaudu**.



Att. 50 Dūmgāzu mērīšanas īscaurule un sadegšanas gaisa mērīšanas īscaurules

- [1] Dūmgāzu mērījumu īscaurule
[2] Degšanai nepieciešamā gaisa mērpunkts

- ▶ Pārbaudiet O₂ un CO₂ saturu.
O₂ saturs nedrīkst būt zemāks par 20,6 %.
CO₂ saturs nedrīkst pārsniegt 0,2 %.
- ▶ Pabeigt dūmvada tīrīšanas režīmu.
- ▶ Dūmgāzu zondi izvelciet no sadegšanas gaisa mērīšanas īscaurules.
- ▶ Sadegšanas gaisa mērīšanas īscaurulē ievietojiet aizbāzni.

9.6.2 CO satura mērīšana dūmgāzēs

Mērījumiem izmantojiet dūmgāzu zondi ar vairākām atverēm.

- ▶ Noņemiet aizbāzni no dūmgāzu mērījumu īscaurules (→ 50. att., [1]).
- ▶ Dūmgāzu zonde līdz galam jāiebīda dūmgāzu mērīšanas īscaurulē.
- ▶ Noblīvējiet mērīšanas vietu.
- ▶ Dūmvada tīrītāja režīmā ielēdīet **maksimālo nominālo siltuma jaudu**.
- ▶ Pārbaudiet CO saturu, izmantojot tabulas datus nodaļas beigās.
- ▶ Ja noteiktā vērtība atrodas ārpus pielādes robežām, atkārtoti pārpaudiet un nepieciešamības gadījumā iestatiet gāzes / gaisa attiecību.
- ▶ Pabeigt dūmvada tīrīšanas režīmu.
- ▶ Dūmgāzu zondi izvelciet no dūmgāzu mērījumu īscaurules.
- ▶ Ievietojiet aizbāzni dūmgāzu mērījumu īscaurulē.

Gāzes veids	maks. nominālā siltuma jauda			min. nominālā siltuma jauda		
	CO ₂ [%]	O ₂ [%]	CO [ppm]	CO ₂ [%]	O ₂ [%]	CO [ppm]
Dabagāze	9,4 ± 0,4	4,1 ± 0,7	< 250	8,6 ± 0,4 ¹⁾	5,5 ± 0,7	< 100
Sašķ. gāze (propāns) 2)	10,8 - 0,2	4,4 + 0,3	< 250	10,2 ± 0,2 ¹⁾	5,3 ± 0,3	< 100

1) Vērtībai jābūt vismaz par 0,6 % zemākai par maksimālo nominālo siltuma jaudu.

2) Standarta saturs sašķīdinātai gāzei stacionāriem rezervuāriem ar tilpumu līdz 15 000 l

Tab. 48 CO₂/O₂- un CO saturs

9.7 Pārbaudīt elektroinstalāciju

- ▶ Pārbaudiet, vai elektroinstalācija nav mehāniski bojāta.
- ▶ Nomainiet bojātos kabeļus.


9.8 Izplešanās tvertnes pārbaude

Izplešanās tvertni nepieciešams pārbaudīt ik gadu.

- ▶ Iekārta nedrīkst būt zem spiediena.
- ▶ Vajadzības gadījumā, izplešanās tvertnes priekšspiedienu sabalansēt ar apkures sistēmas statisko augstumu.

9.9 Pārbaudīt katla bloku

- ▶ Noņem degļa pārsegu (→ att. 45, lpp. 35).
- ▶ Noņemiet mērpunkta vāciņu un pieslēdziet spiediena mērītāci.




Att. 51 Sajaukšanas kameras mērpunkts

- ▶ Pārbaudīt regul. spied. sajaukš. ierīcē pie maks. nominālās siltuma jaudas.
- ▶ Ja ir šāds mērīšanas rezultāts, nepieciešams veikt katla bloka tīrīšanu: GC5300iWT 24/48 23 < 5,0 mbar

9.10 Elektrodu pārbaude un katla bloka tīrīšana


Katla bloka tīrīšanai izmantojiet piederumu ar pasūtījuma numuru 7 738 113 218, ko veido suka un izceļšanas instruments.

1. Pabīdiet augšup dūmgāzu cauruli.
2. Pagrieziet dūmgāzu cauruli apm. par 120°.
3. Pabīdiet dūmg. cauruli uz leju un noņemiet.



Att. 52 Demontējiet dūmgāzu cauruli

1. Izvelciet spraudni pie ventilatora.
2. Demontējiet gāzes šļūteni no Venturi sprauslas.
3. Izņemiet skrūvi no samaisīšanas kameras.
4. Demontējiet ventilatoru ar samaisīšanas kameru.




Att. 53 Ventilatora ar samaisīšanas kameru demontāža

- Atvienot aizdedzes un jonizāc.kontr.elektrodu kabeļus.
- Demontējiet degļa vāku.




Samontējot degli pēc apkopes pabeigšanas, M8 uzgriežņus pievelciet līdz atdurei, lai tas būtu pilnīgi hermētisks.




Att. 54 Atskrūvējiet degļa vāku

- Demontējiet pretvārstu.
- Pārbaudiet, vai pretvārsts nav netīrs un iekļis.




Att. 55 Pārbaudiet pretvārstu samaisīšanas kamerā

- Noņem un izmanto blīvējumu.
- Noņem elektrodu komplektu.
- Iemontējot elektrodu komplektu, izmanto jaunu blīvējumu.
- Pārbaudīt, vai elektrodi nav netīri un, ja nepieciešams, tīrīt vai nomainīt.
- Izņemt degli.




Att. 56 Izņemt degli

- Izņemt augšējo liesmas novirzītāju ar izcelšanas instrumentiem.




Att. 57 Izņemt augšējo liesmas novirzītāju

- Izņemt apakšējo liesmas novirzītāju ar izcelšanas instrumentiem.




Att. 58 Izņemt apakšējo liesmas novirzītāju

- Notīrīt abus liesmas novirzītājus.
- Katla bloka tīrīšanai augšējai zonai uzmontēt lielo suku.




Att. 59 Sukas ielikšana katla blokā



0010028050-002

Att. 60 Sukas savienošana ar akumulatora skrūvgriezi




0010028037-001

Att. 61 Veikt katla bloka tīrīšanu (apm. 200 min^{-1} , tikai kustība pa labi)

- Ar mazo suku atkārtot apakšējai zonai (→ att. 61, [2]).
- Izņemt skrūves no pārbaudes atveres.

- Noņemt vāku.




0010036126-001

Att. 62 Pārbaudes atveres atvēršana

- Izsūkt nogulsņumus.
- Aizvērt pārbaudes atveri.
- Izmantojot kabatas lukturīti un spoguļi, pārbaudīt, vai katla blokā nav nogulsņumu.
- Ievietot izspiešanas ķermeni.
- Nomontēt kondensāta sifonu un palikt apakšā piemērotu trauku.
- No augšas ar ūdeni izskalot katla bloku.



Nekādā gadījumā neizmantot šķīdinātāju.



0010002797-002

Att. 63 Ar ūdeni izskalot katla bloku

- Atvērt pārbaudes atveri.
- Veikt katla bloka apakšdaļas tīrīšanu.
- Notīriet savienojumu ar sifonu gaisa kameras apakšējā daļā.
- Ievietojiet pārbaudes atverē jaunu blīvējumu un aizveriet pārbaudes atveri.
- Komponentus atkal iemontēt apgrieztā secībā.
- Kontrolēt gāzes-gaisa attiecību.

9.11 Kondensāta sifona tīrīšana



BRĪDINĀJUMS

Apdraudējums dzīvībai, ko rada saindēšanās risks!

Ja kondensāta sifons nav uzpildīts, var izplūst indīgas dūmgāzes.


- ▶ Sifona uzpildīšanas programmu izslēdziet tikai apkopes laikā un pēc apkopes veikšanas to atkal ieslēdziet.
- ▶ Gādāji, lai kondensāts tiktu pareizi novadīts.



Garantija neattiecas uz bojājumiem, kurus rada nepietiekami iztīrīts sifons.


- ▶ Tīriet sifonu regulāri.

1. Noņemiet kondensāta sifona novadcauruli kreisajā pusē.
2. Lai sifonu atbloķētu, aktivizējiet apakšējo fiksācijas sviru.
3. Kondensāta sifonu izņemiet virzienā uz leju un iztukšojiet.




Att. 64 Kondens. sifona demontāža

1. Noskrūvējiet tīrīšanas vāciņu.
2. Tīrīšanas vāciņa blīvējumu utilizējiet.
3. Iztīr. kondens. sifonu un pārē., vai atvere uz siltummaiņu nav aizsprostota.
4. Ielieciet jaunu blīvējumu.
5. Tīrīšanas vāciņu pievelciet līdz fiksācijas pozīcijai.




Att. 65 Kondensāta sifona tīrīšana

- ▶ Noņemiet blīvējumu augšā pie kondensāta sifona.




Att. 66 Blīvējuma noņemšana augšā pie kondensāta sifona

- Jauno blīvējumu pareizi uzlieciet uz kondensāta sifona.




Att. 67 Jaunā blīvējuma uzlikšana uz kondensāta sifona

- Piespiediet blīvi pareizā secībā.
Ja blīvējums ir ielikts pareizi, tapa atverē ir redzama un ir vienā līmenī ar blīvējuma augšmalu.



Att. 68 Blīvējuma piespiešana

- Ielieciet kondensāta sifonu un pārbaudiet fiksāciju.
- Pārb.kondenāta šļūteni un, nepiec. gad., iztīrīt.
- Montāžas laikā ieeļļot šļūteni un pārbaudīt pieslēguma hermētiskumu.




Att. 69 Kondensāta sifona ielikšana

- Uzpildīt kondensāta sifonu ar apm. 250 ml ūdens.


9.12 Aukstā ūdens caurules sietiņa pārbaude

1. Atbrīvojiet uzgriezni.
2. Izvelciet cauruli uz augšu.



Att. 70 Noņemiet cauruli no aukstā ūdens pieslēguma

1. Izņemiet sietiņu un pārbaudiet, vai tas nav netīrs.



Att. 71 Aukstā ūdens caurules sietiņa pārbaude

9.13 Apkures sistēmas darba spiediena iestatīšana

Manometra rādījums	
1 bar	Minimālais apkures sistēmas uzpildīšanas spiediens (pie aukstas iekārtas)
1 - 2 bar	Optimālais apkures sistēmas uzpildīšanas spiediens
3 bar	Pie augstākās apkures ūdens temperatūras nedrīkst tikt pārsniegts maksimālais apkures sistēmas uzpildīšanas spiediens (atveras drošības vārsts).

Tab. 49

Ja bultiņa norāda spiedienu, kas zemāks par 1 bar (aukstai iekārtai):


- Uzpildiet ūdeni, līdz bultiņa atrodas starp 1 un 2 bar atzīmi.

Ja vērojami spiediena zudumi:

- Pārbaudiet izplešanās tvertnes un apkures sistēmas hermētiskumu.


9.14 Gāzes armatūras nomaiņošana

- Aizvērt gāzes krānu.
- Izvelciet spraudni.
- Atskrūvēt uzmavas tipa uzgriezni.
- Noņemt uzmavas tipa uzgriezni ar lokano gāzes cauruli.



Att. 72 Noņemt spraudni no gāzes armatūras un uzmavas tipa uzgriezni ar lokano gāzes cauruli


- Noņemt gāzes droseli.
- Utilizēt starplikus.
- Gāzes droseli uzglabāt.



Att. 73 Gāzes droseles noņemšana


[1] 12 × 3

- Atskrūvēt uzmavas tipa uzgriezni apakšā.



Att. 74 Uzmavas tipa uzgriežņa atskrūvēšana


- Izskrūvējiet skrūves.
- Noņemt gāzes armatūru ar blīvējumu.



Att. 75 Gāzes armatūras demontāža

[1] 41 × 3


- ielikt jaunu gāzes armatūru ar blīvējumu.
- Gāzes armatūru piestiprināt ar skrūvēm.



Att. 76 Gāzes armatūras iemontēšana


[1] 41 × 3

- Uzmavas tipa uzgriezni apakšā pievilkāt ar maks. 30 + 10 Nm.




Att. 77 Ievērot griezes momentu

- Ielikt gāzes droseļi ar starpliku.



Att. 78 Gāzes droseles ielikšana

- Pieslēgt lokano gāzes cauruli ar uzmavas tipa uzgriezni.
- Uzmavas tipa uzgriezni pievilkāt ar 1,2–1,5 Nm.
- Pieslēgt spraudni.




Att. 79 Pieslēgt lokano gāzes cauruli un spraudni – ievērot griezes momentu

- Pārbaudīt savienojuma vietu hermētiskumu.
- Pārbaudiet gāzes/degšanai nepieciešamā gaisa attiecību.

9.15 3 virzienu vārsta motoru pārbaude / nomainīšana


Variants bez skrūvēm

- Servisa izvēlnē 6 t-5, 1 iestatiet karsto ūdeni un pārbaudiet motoru.
- Servisa izvēlnē 6t-5, 2 iestatiet vidējo pozīciju.
- Izvelciet spraudni.
- Pagrieziet motoru pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam un izvelciet to uz augšu.



Att. 80 Demontēt trīsvirzienu vārsta motoru (variants bez skrūvēm)


- Motoru spiediet uz leju.
- Pagrieziet motoru pulksteņrādītāja rādītāja virzienā līdz atdurei.
- Uzspraudiet spraudni.



Att. 81 Uzstādīt trīsvirzienu vārsta motoru (variants bez skrūvēm)

Variants ar skrūvēm

- Servisa izvēlnē 6 t-5, 1 iestatiet karsto ūdeni un pārbaudiet motoru.
- Servisa izvēlnē 6t-5, 2 iestatiet vidējo pozīciju.
- Izvelciet spraudni.
- Izskrūvējiet skrūves.
- Viegli pavelciet motoru un paceliet to.
- Izņemiet motoru.




Att. 82 Demontēt trīsvirzienu vārsta motoru (variants ar skrūvēm)



Iekarinot motoru, nespiediet uz lodšarnīru, jo lodšarnīru ir grūti atkal izvilkt.

- No augšas iekariniet jauno motoru pie lodšarnīra.
- Iespiediet motoru un nostipriniet to ar 2 skrūvēm.
- Pieslēgt spraudni.



Att. 83 Uzstādīt trīsvirzienu vārsta motoru (variants ar skrūvēm)

9.16 Pēc apsekošanas/apkopes

- Pievilkt visus atskrūvētos skrūvsavienojumus.
- Atkal iedarbināt iekārtu.
- Pārbaudīt savienojuma vietu hermētiskumu.
- Pārbaudiet gāzes/degšanai nepieciešamā gaisa attiecību.
- Uzmontēt apšuvumu.

10 Kļūmes novēršana**10.1 Darba režīmu un kļūmju uzrādīšana****10.1.1 Vispārīgi**

Kļūmes kods parāda kļūmes cēloni.

Kļūmes klase parāda kļūmes izpausmes attiecībā uz iekārtas darbību.

Kļūmes klase O (darbības kods)

Darbības kodi parāda darbības stāvokli normālā darbības režīmā.

Kļūmes klase B (bloķējoši traucējumi)

Bloķējošās kļūmes uz laiku izslēdz apkures sistēmu. Apkures sistēma sāk atkal darboties automātiski, tiklīdz bloķējošās kļūmes vairs nav.

Kļūmes klase V (atslēdzoši traucējumi)

Dažas bloķējošās kļūmes izraisa apkures iekārtas izslēgšanos, un tā sāk darboties tikai pēc atiestatīšanas.

Bloķējošās kļūmes kods tiek parādīts kopā ar simbolu  un mirgo.

- Pārbaudīt, vai nav nopietnas kļūmes.
- Izslēdziet un no jauna ieslēdziet iekārtu.

-vai-

- Vienlaikus nospiediet taustiņus  un  un turiet, līdz simbols  un  vairs neparādās.

Iekārta atkal sāk darboties. Parādās turpgaitas temperatūra.

Ja kļūmi pēc atiestates nevar novērst,

- novērsiet kļūmes iemeslu saskaņā ar turpmāk tabulā sniegto informāciju.

Kļūmes klase W (apkopes ziņojumi)

Apkopes ziņojums parāda, ka jāveic apkope vai remonts. Iekārta turpina darboties. Ja apkopes ziņojumu izraisījis kāds defekts, noteiktos apstākļos iekārta turpina darboties ar ierobežotām funkcijām.

10.1.2 Kļūmju kodu tabula

Traucējuma kods	Traucējuma klase	Traucējuma teksts displejā, apraksts	Novēršana
200	O	Siltuma ražotājs apkures režīmā	–
201	O	Siltuma ražotājs KŪ režīmā	–
202	O	Iekārtai aktivizēta pārslēgš. optimiz. progr.	–
203	O	Iekārta ir darba gatavībā, bet nav siltuma pieprasījuma	–
204	O	Siltuma ražotāja apkures ūdens fakt. temperatūra augstāka par ieregulēto vērtību	–
208	O	Siltuma pieprasījums dūmgāzu testa dēļ	–
224	V	Aktivizējies drošības temperatūras ierobežotājs	Apkures loks: 1. Nodrošināt apkures ūdens cirkulāciju. 2. Atvērt aizvērtu vārstu apkures lokā. 3. Papildināt ūdeni, līdz sasniegts noteiktais spiediens. 4. Spraudni uzspraut pareizi uz katla bloka temperatūras ierobežotāja. 5. Spraudni uzspraut pareizi uz dūmgāzu temperatūras ierobežotāja. 6. Ievietot izspiešanas ķermeni pareizi. 7. Pārbaudīt katla bloka temperatūras ierobežotāju, ja nepieciešams, nomainīt. 8. Pārbaudīt dūmgāzu temperatūras ierobežotāju, ja nepieciešams, nomainīt. Sanitārā ūdens loks: 9. Nodrošināt sanitārā ūdens cirkulāciju tvertnes lokā.
227	V	Pēc aizdedzes nav liesmas signāla	1. Atvērt galveno slēgierīci. 2. Atvērt iekārtas noslēgvārstu. 3. Pārtraukt iekārtas strāvas padevi un pārbaudīt gāzes cauruļvadu. 4. Pārbaudīt gāzes cauruļvada pieslēguma spiedienu. 5. Pārbaudīt degļa funkciju, noregulēt degli, ja nepieciešams. 6. Pārbaudīt CO₂ saturu un noregulēt, ja nepieciešams. 7. Izveidot zemējuma vada pieslēgumu (PE) sadales kastē. 8. Veikt aizdedzes funkcionālo pārbaudi. 9. Veikt jonizācijas funkcionālo pārbaudi. 10. Pareizi uzspraut jonizācijas posma un aizdedzes posma spraudni. 11. Pareizi uzspraut gāzes armatūras spraudni. 12. Pārbaudīt kondensāta noteku. 13. Pārbaudīt, vai siltummaiņa dūmgāzu puse nav netīra. 14. Pārbaudīt jonizācijas kontroles elektrodus, nomainīt, ja nepieciešams. 15. Pārbaudīt aizdedzes elektrodus, nomainīt, ja nepieciešams. 16. Pārbaudīt savienotājkabli uz aizdedzes elektrodiem, nomainīt, ja nepieciešams. 17. Pārbaudīt savienotājkabli uz jonizācijas kontroles elektrodiem, nomainīt, ja nepieciešams. 18. Pārbaudīt gāzes armatūru, nomainīt, ja nepieciešams. 19. Pārbaudīt vadības ierīci/deģšanas automātu, nomainīt, ja nepieciešams.
228	V	Liesmas signāls jau pirms degļa palaišanas	1. Pārbaudīt jonizācijas kabeli, nomainīt, ja nepieciešams. 2. Pārbaudīt elektrodu komplektu, nomainīt, ja nepieciešams. 3. Nomainīt vadības ierīci.
233	V	Katla identifikācijas moduļa vai iekārtas elektronikas kļūme	1. Iemontēt katla identifikācijas moduli / kodēšanas spraudni. 2. Spraudni uzspraut uz katla identifikācijas moduļa / kodēšanas spraudņa. 3. Nomainīt katla identifikācijas moduli / kodēšanas spraudni (Bosch sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu).
235	V	Iekārtas elektron./katla identifik. moduļa versiju konflikts	1. Pārbaudīt katla identifikācijas moduli / kodēšanas spraudni 2. Uztādīt derīgu vadības bloka / deģšanas automāta kombināciju.
268	O	Komponentu pārbaude aktivizēta	–
269	V	Liesmas kontroles ierīce	Nomainiet vadības ierīci / deģšanas automātu.
281	B	Apkures sūknis ir bloķēts vai gaiss apkures sūknī	1. Pārbaudīt, vai sūknis ir bloķēts, iekustināt vai nomainīt, ja nepieciešams. 2. Nodrošināt apkures ūdens cirkulāciju. 3. Atgaisot sūknī.

Traucējuma kods	Traucējuma klase	Traucējuma teksts displejā, apraksts	Novēršana
306	V	Liesmas signāls pēc kurināmā padeves pārtraukšanas	1. Nomainīt gāzes armatūru. 2. Nomainīt jonizācijas kabeli. 3. Nomainiet vadības ierīci / degšanas automātu.
360	V	Iekārtas elektronikas / bāzes kontrolera sistēmas kļūme	1. Iemontēt katla identifikācijas moduli / kodēšanas spraudni. 2. Spraudni uzspraust uz katla identifikācijas moduļa / kodēšanas spraudņa. 3. Nomainīt katla identifikācijas moduli / kodēšanas spraudni (Bosch sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu).
362	V	Katla identifikācijas moduļa vai iekārtas elektronikas kļūme	Nomainīt katla identifikācijas moduli / kodēšanas spraudni (Bosch sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu).
811	A	Pēdējā termiskā dezinfekcija neveiksmīga	1. Pārtraukt pastāvīgo karstā ūdens patēriņu. 2. Pozicionējiet pareizi karstā ūdens sensoru. 3. Pārbaudīt karstā ūdens tvertnes temperatūras sensora kontaktu ar tvertni. 4. Atgaisot tvertnes loku. 5. Iestatīt karstā ūdens sagatavošanu uz "Prioritāti". 6. Pārbaudīt, vai plāksņu siltummainis nav apkalķojies. 7. Pārbaudīt cirkulācijas cauruļvada izmērus un siltumzudumus.
815	W	Bojāts hidrauliskā atdalītāja temperatūras sensors	1. Pārbaudiet hidraulisko konfigurāciju un, ja nepieciešams, koriģējiet. 2. Pārbaudīt, vai sensoram nav īssavienojuma vai pārrāvuma, nomainīt, ja nepieciešams.
1010	O	Nav BUS komunikācijas ar EMS	1. Novērsiet vadu savienojumu kļūmi, tad izslēdziet un ieslēdziet regulatoru. 2. Salabojiet vai nomainiet BUS vadu. 3. Nomainiet bojāto EMS BUS dalībnieku.
1017	W	Pārāk zems ūdens spiediens	1. Papildināt ūdeni un atgaisot sistēmu. 2. Pārbaudīt spiediena sensoru, nomainīt, ja nepieciešams.
1018	W	Ir beidzies apkopes intervāls	1. Veikt apkopi. 2. Apkopes atgādinājuma dzēšana.
1019	W	Konstatēts neticams sūkņa signāls	1. Pārbaudīt sūkņa savienotājkabeli. 2. Pārbaudīt, vai iekārtā ir pareizs sūkņa tips, nomainīt, ja nepieciešams.
1022	W	Bojāts tvertnes temperatūras sensora kontakts	1. Spraudni pareizi uzspraust temperatūras sensoram. 2. Spraudni pareizi pieslēgt vadības ierīcei. 3. Pārbaudīt un, ja nepieciešams, nomainīt temperatūras sensoru. 4. Pārbaudīt, un, ja nepieciešams, nomainīt temperatūras sensora savienotājkabeli.
1025	W	Tvertnes atgaitas sensora traucējums	1. Spraudni pareizi uzspraust temperatūras sensoram. 2. Spraudni pareizi pieslēgt vadības ierīcei. 3. Pārbaudīt un, ja nepieciešams, nomainīt temperatūras sensoru. 4. Pārbaudīt, un, ja nepieciešams, nomainīt temperatūras sensora savienotājkabeli.
1037	W	Bojāts āra temp. sensors - aktīvs apkures altern. režīms	1. Ja nav nepieciešams āra temperatūras sensors. Regulatorā izvēl. telpas temp.vadītu konfigurāciju. 2. Ja strāva neplūst, novērsiet kļūmi. 3. Āra temp. sens.korpusā notīriet sarūsējušās piesl. spaiļes. 4. Ja vērtības nesakrīt, nomainiet sensoru. 5. Ja sensora vērtības atbilst, bet sprieguma vērtības nesakrīt, nomainiet regulatoru.
1065	W	Spiediena sensors ir bojāts vai nav pieslēgts	1. Spraudni pareizi pieslēgt spiediena sensoram. 2. Pārbaudīt, un, ja nepieciešams, nomainīt spiediena sensora savienotājkabeli. 3. Pārbaudīt spiediena sensoru, nomainīt, ja nepieciešams.
1068	W	Neticams āra temperatūras sensora signāls, kontakta problēma, vai sensors ir bojāts	1. Spraudni pareizi uzspraust temperatūras sensoram. 2. Spraudni pareizi pieslēgt vadības ierīcei. 3. Temperatūras sensoru pievienot pareizi. 4. Pārbaudīt un, ja nepieciešams, nomainīt temperatūras sensoru. 5. Pārbaudīt, un, ja nepieciešams, nomainīt temperatūras sensora savienotājkabeli.
1073	W	Turpgaitas temperatūras sensora isslēgums	1. Spraudni pareizi uzspraust temperatūras sensoram. 2. Pārbaudīt un, ja nepieciešams, nomainīt temperatūras sensoru. 3. Pārbaudīt, un, ja nepieciešams, nomainīt temperatūras sensora savienotājkabeli.
1074	W	Nav signāla no turpgaitas temperatūras sensora	1. Spraudni pareizi uzspraust temperatūras sensoram. 2. Pārbaudīt un, ja nepieciešams, nomainīt temperatūras sensoru. 3. Pārbaudīt, un, ja nepieciešams, nomainīt temperatūras sensora savienotājkabeli.

Traucējuma kods	Traucējuma klase	Traucējuma teksts displejā, apraksts	Novēršana
1075	W	Katla bloka temperatūras sensora īssavienojums	1. Spraudni pareizi uzspraust temperatūras sensoram. 2. Pārbaudīt un, ja nepieciešams, nomainīt temperatūras sensoru. 3. Pārbaudīt, un, ja nepieciešams, nomainīt temperatūras sensora savienotājkabli.
1076	W	Nav signāla no katla bloka temperatūras sensora	1. Spraudni pareizi uzspraust temperatūras sensoram. 2. Pārbaudīt un, ja nepieciešams, nomainīt temperatūras sensoru. 3. Pārbaudīt, un, ja nepieciešams, nomainīt temperatūras sensora savienotājkabli.
2910	V	Kļūme dūmgāzu novadsistēmā	1. Uztādīt dūmgāzu novadsistēmu. 2. Likvidēt aizsprostojumus dūmgāzu novadsistēmā.
2920	V	Liesmas kontroles ierīces kļūme	Pārbaudīt un, ja nepieciešams, nomainīt vadības ierīci.
2924	V	Elektriska gāzes armatūras kļūme	1. Nomainīt pieslēguma kabeli.
2925			2. Nomainīt gāzes armatūru.
2927	B	Pēc aizdedzes nav konstatēta liesma	1. Atvērt galveno slēgierīci. 2. Atvērt iekārtas noslēgvārstu. 3. Pārtraukt iekārtas strāvas padevi un pārbaudīt gāzes cauruļvadu. 4. Veikt aizdedzes funkcionālo pārbaudi. 5. Veikt jonizācijas funkcionālo pārbaudi. 6. Pareizi uzspraust jonizācijas posma un aizdedzes posma spraudni. 7. Izveidot zemējuma vada pieslēgumu (PE) sadales kastē. 8. Pārbaudīt jonizācijas kontroles elektrodus, nomainīt, ja nepieciešams. 9. Pārbaudīt aizdedzes elektrodus, nomainīt, ja nepieciešams. 10. Pārbaudīt aizdedzes elektrodu savienotājkabli, nomainīt, ja nepieciešams. 11. Nomainīt jonizācijas kontroles elektrodu savienotājkabli. 12. Degli iestatīt pareizi vai nomainīt degļa sprauslas. 13. Degli iestatīt ar minimālo nominālo slodzi. 14. Pārbaudīt gāzes armatūru, nomainīt, ja nepieciešams. 15. Pārbaudīt dūmgāzu novadsistēmu, ja nepieciešams, salabot. 16. Degšanai nepieciešamā gaisa padeves iekārta ir pārāk maza vai pārāk mazs ventilācijas atvērums izmērs. 17. Veikt katla bloka tīrīšanu no dūmgāzu puses. 18. Pārbaudīt vadības ierīci/deģšanas automātu, nomainīt, ja nepieciešams.
2946	V	Atpazīts nepareizs katla identifikācijas modulis vai nepareizs kodēšanas spraudnis	Nomainīt katla identifikācijas moduli / kodēšanas spraudni (Bosch sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu).
2948	B	Pie mazas jaudas nav liesmas signāla	Deglis pēc skalošanas automātiski ieslēdzas no jauna. Ja šī kļūme parādās bieži, pārbaudīt CO ₂ iestatījumu.
2950	B	Pēc ieslēgšanas procesa nav liesmas signāla	Deglis pēc skalošanas automātiski ieslēdzas no jauna. Iestatīt pareizu gāzes/deģšanai nepieciešamā gaisa attiecību.
2951	V	Liesmas izdzišana – pārāk bieži liesma nodziest siltuma pieprasījuma laikā	1. Atvērt galveno slēgierīci. 2. Atvērt iekārtas noslēgvārstu. 3. Pārtraukt iekārtas strāvas padevi un pārbaudīt gāzes cauruļvadu. 4. Veikt jonizācijas funkcionālo pārbaudi. 5. Pareizi uzspraust jonizācijas posma un aizdedzes posma spraudni. 6. Izveidot zemējuma vada pieslēgumu (PE) sadales kastē. 7. Pārbaudīt jonizācijas kontroles elektrodus, nomainīt, ja nepieciešams. 8. Pārbaudīt aizdedzes elektrodus, nomainīt, ja nepieciešams. 9. Pārbaudīt aizdedzes elektrodu savienotājkabli, nomainīt, ja nepieciešams. 10. Pārbaudīt savienotājkabli uz jonizācijas kontroles elektrodiem, nomainīt, ja nepieciešams. 11. Degli iestatīt pareizi vai nomainīt degļa sprauslas. 12. Degli iestatīt ar minimālo nominālo slodzi. 13. Pārbaudīt gāzes armatūru, nomainīt, ja nepieciešams. 14. Pārbaudīt dūmgāzu novadsistēmu, ja nepieciešams, salabot. 15. Degšanai nepieciešamā gaisa padeves iekārta ir pārāk maza vai pārāk mazs ventilācijas atvērums izmērs. 16. Veikt katla bloka tīrīšanu no dūmgāzu puses. 17. Pārbaudīt vadības ierīci/deģšanas automātu, nomainīt, ja nepieciešams.

Traucējuma kods	Traucējuma klase	Traucējuma teksts displejā, apraksts	Novēršana
2955	B	Iestatītos parametrus hidrauliskajai konfigurācijai siltuma ražotājs neatbalsta	Pārbaudīt un, ja nepieciešams, mainīt hidraulikas iestatījumus. • Hidrauliskais atdalītājs • Iekšējais karstā ūdens loks (tvertnes uzsildīšanas loks) • 1. apkures loks • Apkures sūkņi iekārtā
2961 2962	V	Nav ventilatora signāla	1. Pārbaudīt ventilatoru un pieslēguma kabeli. 2. Pārbaudīt tīkla spriegumu.
2963	B	Turpgaitas temperatūras sensors un/vai katla bloka temperatūras sensors bojāts	1. Spraudni pareizi uzspiaust temperatūras sensoram. 2. Spraudni pareizi pieslēgt vadības ierīcei. 3. Temperatūras sensoru pievienot pareizi. 4. Pārbaudīt un, ja nepieciešams, nomainīt temperatūras sensoru. 5. Pārbaudīt, un, ja nepieciešams, nomainīt temperatūras sensora savienotājkabli.
2964	B	Pārāk mazs caurplūdes apjoms katla blokā	1. Nodrošināt apkures cirkulāciju. 2. Pārbaudīt sūkņa iestatījumus, pielāgot apkures sistēmai, ja nepieciešams. 3. Spraudni pareizi uzspiaust temperatūras sensoram. 4. Spraudni pareizi pieslēgt vadības ierīcei. 5. Temperatūras sensoru pievienot pareizi. 6. Pārbaudīt un, ja nepieciešams, nomainīt temperatūras sensoru. 7. Pārbaudīt, un, ja nepieciešams, nomainīt temperatūras sensora savienotājkabli.
2965	B	Pārāk augsta turpgaitas temperatūra	1. Nodrošināt apkures cirkulāciju. 2. Pārbaudīt sūkņa iestatījumus, pielāgot apkures sistēmai, ja nepieciešams. 3. Spraudni pareizi uzspiaust temperatūras sensoram. 4. Spraudni pareizi pieslēgt vadības ierīcei. 5. Temperatūras sensoru pievienot pareizi. 6. Pārbaudīt un, ja nepieciešams, nomainīt temperatūras sensoru. 7. Pārbaudīt, un, ja nepieciešams, nomainīt temperatūras sensora savienotājkabli.
2966	B	Pārāk strauja katla bloka turpgaitas temperatūras sensora un temperatūras sensora temperatūras paaugstināšanās	1. Nodrošināt apkures cirkulāciju. 2. Pārbaudīt sūkņa iestatījumus, pielāgot apkures sistēmai, ja nepieciešams. 3. Spraudni pareizi uzspiaust temperatūras sensoram. 4. Spraudni pareizi pieslēgt vadības ierīcei. 5. Temperatūras sensoru pievienot pareizi. 6. Pārbaudīt un, ja nepieciešams, nomainīt temperatūras sensoru. 7. Pārbaudīt, un, ja nepieciešams, nomainīt temperatūras sensora savienotājkabli.
2967	B	Katla bloka turpgaitas temperatūras sensora un temperatūras sensora temperatūras starpība ir par lielu	1. Nodrošināt apkures cirkulāciju. 2. Pārbaudīt, un, ja nepieciešams, koriģēt temperatūras sensora mehānisko kontaktu ar siltummaini. 3. Pārbaudīt sūkņa iestatījumus, pielāgot apkures sistēmai, ja nepieciešams. 4. Spraudni pareizi uzspiaust temperatūras sensoram. 5. Spraudni pareizi pieslēgt vadības ierīcei. 6. Pārbaudīt un, ja nepieciešams, nomainīt temperatūras sensoru. 7. Pārbaudīt, un, ja nepieciešams, nomainīt temperatūras sensora savienotājkabli.
2968	O	Tiek uzpildīts apkures ūdens	–
2969		Sasniegts uzpildes procesu maksimālais skaits	–
2970	B	Pārāk ātrs spiediena kritums apkures sistēmā	–
2971	B	Pārāk mazs darba spiediens	1. Atgaisojiet apkures sistēmu. 2. Pārbaudīt apkures sistēmas hermētiskumu. 3. Papildināt ūdeni, līdz sasniegts nominālais spiediens. 4. Pārbaudīt spiediena sensoru, nomainīt, ja nepieciešams. 5. Pārbaudīt, un, ja nepieciešams, nomainīt kabeli uz spiediena sensoru.
2972		Pārāk zems tīkla spriegums	1. Nodrošiniet vismaz 196 V AC barošanas spriegumu. 2. Nomainiet degšanas automātu.
3071		Nav komunikācijas ar tālvadību	1. Pārbaudiet konfigurāciju. 2. Pārbaudīt savienotājkabli.

Tab. 50 Darbības un traucējumu indikācijas

10.1.3 Traucējumi, kas netiek parādīti displejā

Iekārtas traucējumi	Novēršana
Pārāk skaļi sadegšanas trokšņi; dūcoši trokšņi	▶ Pārbaudiet gāzes veidu. ▶ Pārbaudiet gāzes pieslēguma spiedienu. ▶ Pārbaudiet dūmgāzu novadsistēmu, ja nepieciešams, iztīriet vai salabojiet. ▶ Pārbaudiet gāzes/deģšanai nepieciešamā gaisa attiecību. ▶ Pārbaudīt gāzes armatūru, ja nepieciešams, nomainīt.
Plūsmas trokšņi	▶ Pareizi iestatiet sūkņa jaudu vai sūkņa diapazonu un pielāgojiet to maksimālai jaudai.
Uzsildīšana ilgst pārāk ilgi.	▶ Pareizi iestatiet sūkņa jaudu vai sūkņa diapazonu un pielāgojiet to maksimālai jaudai.
Dūmgāzu parametri nav pareizi, pārāk augsts CO saturs.	▶ Pārbaudiet gāzes veidu. ▶ Pārbaudiet gāzes pieslēguma spiedienu. ▶ Pārbaudiet dūmgāzu novadsistēmu, ja nepieciešams, iztīriet vai salabojiet. ▶ Pārbaudiet gāzes/deģšanai nepieciešamā gaisa attiecību. ▶ Pārbaudīt gāzes armatūru, ja nepieciešams, nomainīt.
Pārāk apgrūtināta vai nepietiekama aizdedze.	▶ Ar servisa funkciju t01 pārbaudīt, vai aizdedzes transformators darbojas, ja nepieciešams, nomainiet to. ▶ Pārbaudiet gāzes veidu. ▶ Pārbaudiet gāzes pieslēguma spiedienu. ▶ Pārbaudīt pieslēgumu elektrotīklam. ▶ Pārbaudīt elektrodus un kabelus, ja nepieciešams, nomainīt. ▶ Pārbaudiet dūmgāzu novadsistēmu, ja nepieciešams, iztīriet vai salabojiet. ▶ Pārbaudiet gāzes/deģšanai nepieciešamā gaisa attiecību. ▶ Izmantojot dabasgāzi: pārbaudiet ārējo gāzes plūsmas kontrolieri, ja nepieciešams, nomainiet. ▶ Pārbaudīt degli, ja nepieciešams, nomainīt. ▶ Pārbaudīt gāzes armatūru, ja nepieciešams, nomainīt.
Kondensāts gaisa kamerā	▶ Pārbaudiet pretvārstu sajaukšanas kamerā, ja nepieciešams, nomainiet.
Netiek sasniegta karstā ūdens izplūdes temp.	▶ Pārbaudiet gāzes/deģšanai nepieciešamā gaisa attiecību. ▶ Pārbaudiet un, ja nepieciešams, iestatiet apkures sistēmas spiedienu. ▶ Pārbaudiet karstā ūdens tvertnes un apkures atgaitas temperatūras sensorus.
Netiek sasniegta karstā ūdens caurplūde.	▶ Pārbaudiet aukstā ūdens ieplūdes filtru. ▶ Pārbaudiet un, ja nepieciešams, iestatiet apkures sistēmas spiedienu.
Nav darbības, displejs ir tumšs.	▶ Pārbaudiet, vai nav bojāta elektroinstalācija. ▶ Nomainiet bojātos kabelus. ▶ Pārbaudiet drošinātāju un nomainiet, ja nepieciešams.

Tab. 51 Kļūmes, kas netiek parādītas displejā

Traucējuma indikācija: pārāk zems darba spiediens

Ja darba spiediens apkures sistēmā pazeminās zem minimālā iestatītā spiediena līmeņa, displejā redzams ziņojums **LoPr => LO.X bar**. Pārāk zems darba spiediens.

- ▶ Uzpildiet apkures iekārtu.

Ja darba spiediens apkures sistēmā pazeminās zem 0,3 bar, displejā redzams ziņojums **LoPr**pārmaiņus ar darba spiedienu. Tad apkures sistēma tiek bloķēta.

- ▶ Uzpildiet apkures iekārtu.

11 Ekspluatācijas pārtraukšana

11.1 Izslēdziet iekārtu



Bloķēšanas aizsardzības funkcija novērš apkures sūkņa un 3-virzienu vārsta iestrēgšanu pēc ilgākas dikstāves. Ja iekārta ir izslēgta, bloķēšanas aizsardzība nedarbojas.

- ▶ Izslēgt iekārtu ar iesl./izsl. slēdzi.
- ▶ Ilgāku laiku pārtraucot ekspluat., nodroš. prets.aizsardz.

11.2 Pretsala aizsardzības iestatīšana



Sīkāku informāciju par pretsala aizsardzību skatiet lietotājam paredzētajā lietošanas instrukcijā.

IEVĒRĪBAI

Sala radīti iekārtas bojājumi!

Apkures sistēma ilgākā laika posmā var aizsālt (piemēram, pēc strāvas padeves pārtraukuma vai sprieguma padeves izslēgšanas, kurināmā padeves traucējumu dēļ, katla traucējumu un citu iemeslu dēļ).

- ▶ Nodrošiniet, lai apkures sistēma pastāvīgi darbotos (īpaši, ja pastāv aizsāšanas risks).

Pretsala aizsardzība izslēgtai iekārtai

- ▶ Pretsala aizsardzības līdzekli pievienojiet apkures ūdenim (→. nodaļa 5.5, 18. lpp.).
- ▶ Iztukšojiet karstā ūdens loku.

12 Apkārtējās vides aizsardzība un utilizācija

Vides aizsardzība ir Bosch grupas uzņēmējdarbības pamatprincips. Mūsu izstrādājumu kvalit., ekonom. un apkārt. vides aizsardz. mums ir vienlīdz svarīgi mērķi. Mēs stingri ievērojam apkārtējās vides aizsardzības likumdošanu un prasības. Lai aizsargātu apkārtējo vidi, mēs izmantojam vislabāko tehniku un materiālus, ievērojot ekonomiskos mērķus.

Iepakojums

Mēs piedalāmies iesaistojoamo materiālu otrreizējās izmantošanas sistēmas izstrādē, lai nodrošinātu to optimālu pārstrādi. Visi izmantotie iepakojuma materiāli ir videi draudzīgi un otrreiz pārstrādājami.

Nolietotā iekārta

Nolietotas iekārtas satur vērtīgas izejvielas, kuras jānodod otrreizējai pārstrādei. Konstrukтивie mezgli ir viegli atdalāmi. Plastmasa ir marķēta. Tādējādi visus konstruktīvos mezglus ir iespējams sašķirot un nodot otrreizējai pārstrādei vai utilizācijai.

Nolietotās elektriskās un elektroniskās ierīces



Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst apglabāt kopā ar citiem atkritumiem, bet gan jānogādā atkritumu savākšanas punktos apstrādei, savākšanai, pārstrādei un apglabāšanai.

Simbols attiecas uz valstīm, kurās ir spēkā elektronisko iekārtu atkritumu noteikumi, piemēram, "Eiropas Direktīva 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem". Šajos noteikumos izklāstīti pamatnosacījumi, kas katrā valstī piemērojami elektronisko iekārtu atkritumu atgriešanai un pārstrādei.

Tā kā elektroniskajās ierīcēs var būt bīstamas vielas, tās ir jāpārstrādā atbildīgi, lai samazinātu iespējamo kaitējumu videi un cilvēku veselības apdraudējumu. Turklāt elektronisko atkritumu pārstrāde veicina dabas resursu saglabāšanu.

Lai iegūtu papildu informāciju par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apglabāšanu videi nekaitīgā veidā, sazinieties ar vietējām varas iestādēm, atkritumu apglabāšanas uzņēmumu vai tirgotāju, no kura jūs iegādājāties produktu.

Papildu informāciju var sameklēt šeit:

www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

Akumulatorus

Akumulatorus aizliegts utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nolietotus akumulatorus (baterijas) ir utilizējami vietējos savākšanas punktos.

13 Paziņojums par datu aizsardzību



Mēs, **Robert Bosch SIA, Gāzes apkures iekārtas, Mūkusalas str. 101, LV-1004, Rīga, Latvija.** apstrādājam informāciju par produktu un instalāciju, tehniskos un savienojuma datus, sakaru datus, produkta reģistrācijas un klienta vēstures datus, lai nodrošinātu produkta funkcionalitāti (saskaņā ar

VDAR 6. (1) panta 1. (b) punktu), lai izpildītu mūsu pienākumus attiecībā uz produkta pārraudzību, kā arī produkta drošības un aizsardzības nolūkos (saskaņā ar VDAR 6. (1) panta 1. (f) punktu), lai aizsargātu mūsu tiesības saistībā ar garantiju un produkta reģistrācijas jautājumiem (saskaņā ar VDAR 6. (1) panta 1. (f) punktu) un lai analizētu mūsu produktu izplatīšanu un nodrošinātu individualizētu informāciju un piedāvājumus saistībā ar produktu (saskaņā ar VDAR 6. (1) panta 1. (f) punktu). Lai nodrošinātu tādu pakalpojumu kā, piemēram, pārdošanas un mārketinga pakalpojumus, līgumu pārvaldību, maksājumu apstrādi, programmēšanu, datu viedošanu un palīdzības dienesta pakalpojumus, mums ir tiesības nodot un pārsūtīt datus ārējiem pakalpojumu sniedzējiem un/vai ar Bosch saistītiem uzņēmumiem. Reizēm, bet vienīgi gadījumos, ja tiek nodrošināta atbilstoša datu aizsardzība, personas dati var tikt nodoti personām, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Papildu informācija tiek sniegta pēc pieprasījuma. Ar mūsu Datu aizsardzības speciālistu varat sazināties šeit: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY (Vācija).

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 6. (1) panta 1. (f) punktu, pamatojoties uz savu konkrēto situāciju vai tiešā mārketinga nolūkos. Lai izmantotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pasta adresi **DPO@bosch.com**. Lai noskaidrotu papildinformāciju, lūdzu, izmantotiet QR kodu.

14 Tehniskā informācija un protokoli

14.1 Tehniskie dati

	Mērvienība	GC5300iWT 24/48 23	
		Dabaszgāze H	Propāns
Siltumjauka/slodze			
Maks. nominālā silt. jauda (P _{max}) 40/30 °C	kW	23,9	23,9
Maks. nominālā silt. jauda (P _{max}) 50/30 °C	kW	23,5	23,5
Maks. nominālā silt. jauda (P _{max}) 80/60 °C	kW	22,0	22,0
Maks. nominālā silt.slodze (Q _{max})	kW	22,7	22,7
Min. nominālā silt. jauda (P _{min}) 40/30 °C	kW	3,4	3,4
Min. nominālā silt. jauda (P _{min}) 50/30 °C	kW	3,4	3,4
Min. nominālā silt. jauda (P _{min}) 80/60 °C	kW	3,0	3,0
Min. nominālā silt.slodze (Q _{min})	kW	3,1	3,1
Karstā ūdens maks. nominālā siltuma slodze (Q _{nW})	kW	30,7	30,7
Gāzes pieslēguma vērtība			
Dabaszgāze H (H _{i(15 °C)} = 9,5 kWh/m ³)	m ³ /h	3,25	–
Sašķ.gāze (H _i = 12,9 kWh/kg)	kg/h	–	2,38
Pieļaujamais gāzes pieslēguma spiediens			
Dabaszgāze H	mbar	17 - 25	–
Sašķidrīnātā gāze	mbar	–	25 - 45
Parametri šķēsgriezuma aprēķiniem saskaņā ar EN 13384			
Dūmgāzu masas caurplūde pie maks./min. nominālās siltuma jaudas	g/s	13,4/1,5	13,3/1,4
Dūmgāzu temp. 80/60 °C pie maks./min. Nomin.silt. jauda	°C	77/57	77/57
Dūmgāzu temp. 40/30 °C pie maks./min. Nomin.silt. jauda	°C	57/30	57/30
Atlikušais padeves spiediens	Pa	150	150
CO ₂ saturs pie maks. nominālās siltuma slodzes	%	9,4 ± 0,4	10,8 - 0,2
CO ₂ saturs pie min. nominālās siltuma slodzes	%	8,6 ± 0,4	10,2 ± 0,2
O ₂ saturs pie maks. nominālās siltuma slodzes	%	4,1 ± 0,7	4,4 + 0,3
O ₂ saturs pie min. nominālās siltuma slodzes	%	5,5 ± 0,7	5,3 ± 0,3
NO _x klase	–	6	6
Kondensāts			
Maks. kondens. daudz. (T _R = 30 °C)	l/h	1,7	1,9
pH vērtība, apm.	–	4,8	4,8
Izplešanās tvertne			
Priekšspiediens	bar	1	1
Kop. tilpums	l	12	12
Sanitārā ūdens izplešanās tvertne			
Priekšspiediens	bar	4	4
Kop. tilpums	l	2,0	2,0
Karstā ūdens tvertne			
Lietderīgais tilpums	l	48	48
Karstā ūdens temperatūra	°C	40 - 65	40 - 65
Maks. cirkulācijas ūdens caurplūde	l/min	14	14
Specifiskā caurplūde saskaņā ar EN 13203-1 (ΔT = 30 K)	l/min	16,8	16,8
Karstā ūdens komforts atbilstoši EN 13203-1	–	3	3
Maks. darba spiediens (P _{MW})	bar	7	7
Reģistrāc.dati			
Prod. ID-Nr.	–	CE-001312DL6480	
Iekārtas kategorija (gāzes veids)	–	II ₂ H ₃ P	
Uzstādīšanas tips	–	B _{23P} , B ₃₃ , B _{53P} , C _{13x} , C _{33x} , C ₄₃ , C ₅₃ , C _{53x} , C _{93x} , C _{(14)3x}	
Vispārīgi			
Elektriskais spriegums	AC ... V	230	230
Frekvence	Hz	50	50

	Mērvienība	GC5300iWT 24/48 23	
		Dabāsgāze H	Propāns
Maks. patērējamā jauda (gaidstāve)	W	2,2	2,2
Maks. patērējamā jauda (apkure)	W	90	90
Maks. patērējamā jauda (tvertnes uzsildīšana)	W	129	129
Apkures sūkņa energoefektivitātes indekss (EEI)	–	≤ 0,20	≤ 0,20
EMS robežvērtību klase	–	B	B
Skaņas spiediena līmenis (apkure)	dB(A)	46	46
Aizsardzības klase	IP	X4D	X4D
Maks. turpgaitas temperatūra	°C	82	82
Maks. pieļauj. darba spiediens (PMS) apkurei	bar	3	3
Pieļauj. apkārtējās vides temperatūra	°C	0 - 50	0 - 50
Apkures ūdens daudzums	l	8,3	8,3
Svars (bez iepakojuma)	kg	72	72
Izmēri P × A × Dz	mm	600 × 900 × 508	600 × 900 × 508
Maksimālais montāžas augstums ¹⁾²⁾	m	2000	2000

1) Iekārtu drīkst darbināt tikai līdz 2000 m augstumam virs jūras līmeņa. Lielākā augstumā samazinās gaisa spiediens, kā dēļ jauda samazinās par aptuveni 1 % uz 100 augstuma metriem. Jaudas nominālvērtības tiek sasniegtas standarta apstākļos (1013 mbar).

2) Sākot ar 1000 m augstumu, servisa izvēlnē jāpalielina minimālā degļa jauda līdz 13 %.

Tab. 52 GC5300iWT 24/48 23

14.2 Joniz. strāva

Gāzes veids	Ja deglis darbojas kārtībā		Ja deglis ir izslēgts kārtībā	
	klūdāini	klūdāini	klūdāini	klūdāini
Dabasgāze	$\geq 5 \mu\text{A}$	$< 5 \mu\text{A}$	$< 2 \mu\text{A}$	$\geq 2 \mu\text{A}$
Sašķīdinātā gāze	$\geq 11 \mu\text{A}$	$< 11 \mu\text{A}$	$< 2 \mu\text{A}$	$\geq 2 \mu\text{A}$

Tab. 53 Joniz. strāva

14.3 Sensoru raksturlielumi

Temperatūra [$^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$]	Pretestība [$\Omega \pm 10\%$]
-40	≥ 4111
-35	3669
-30	3218
-25	2775
-20	2360
-15	1983
-10	1650
-5	1363
0	1122
5	922
10	759
15	624
20	515
25	427
30	354
35	296
40	247
45	207
50	≤ 174

Tab. 54 Āra temperatūras sensors (Regulēšanas ierīce ar āra temperatūras vadību, piederums)

Temperatūra [$^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$]	Pretestība [$\Omega \pm 10\%$]
0	33404
5	25902
10	20247
15	15950
20	12657
25	10115
30	8138
35	6589
40	5367
45	4398
50	3624
55	3002
60	2500
65	2092
70	1759
75	1486
80	1260
85	1074
90	918,3
95	788,5

Tab. 55 Temperatūras sensors pie katla bloka un turpgaitas temperatūras sensors

Temperatūra [°C ± 2 °C]	Pretestība [$\Omega \pm 10 \%$]
0	33555
10	21232
20	13779
25	11175
30	9128
40	6205
50	4298
60	3025
70	2176
80	1589
85	1365
90	1177
95	1020
100	886

Tab. 56 Karstā ūdens tvertnes temperatūras sensors

Temperatūra [°C ± 2 °C]	Pretestība [$\Omega \pm 10 \%$]
0	35975
5	28536
10	22763
15	18284
20	14772
25	12000
30	9786
35	8054
40	6652
45	5523
50	4607
55	3856
60	3243
65	2744
70	2332
75	1990
80	1703
85	1464
90	1261
95	1093
100	949


Tab. 57 Atgaitas temperatūras sensors

14.4 Kodēšanas spraudnis

Gāzes veids	Numurs
Dabāsgāze	20444
Sašķīdinātā gāze	20445

Tab. 58 Kodēšanas spraudnis

14.5 Apkures sūkņa diapazons



Att. 84 Sūkņa diapazoni un sūkņa raksturlīknes

- [1] Sūkņa diapazons konstants spiediens 150 mbar
- [2] Sūkņa diapazons konstants spiediens 200 mbar
- [3] Sūkņa diapazons konstants spiediens 250 mbar
- [4] Sūkņa diapazons konstants spiediens 300 mbar
- [5] Sūkņa diapazons konstants spiediens 350 mbar
- [6] Sūkņa diapazons konstants spiediens 400 mbar
- [A] Sūkņa raksturlīkne, ja ir maksimālā sūkņa jauda
- H Sūkņa celšanas augstums
- V̇ Caurpl. apj.

0010033241-001

14.6 Iestatījumu vērtības apkures jaudai


			H (20 mbar) Gāzes daudzums [l/min., ja T _V /T _R = 80/60 °C]
Jauda [kW]	Slodze [kW]	Displejs [%]	
3,0	3,1	10	5,5
4,0	4,2	13	7,3
5,0	5,2	17	9,2
6,0	6,3	20	11,0
7,0	7,3	24	12,9
8,0	8,3	27	14,7
9,0	9,4	31	16,5
10,0	10,4	34	18,4
11,0	11,5	37	20,2
12,0	12,5	41	22,0
13,0	13,5	44	23,8
14,0	14,6	47	25,7
15,0	15,6	51	27,5
16,0	16,6	54	29,3
17,0	17,6	57	31,1
18,0	18,6	61	32,9
19,0	19,7	64	34,7
20,0	20,7	67	36,5
21,0	21,7	71	38,3
22,0	22,7	74	40,0
23,0	23,7	77	41,8
24,0	24,7	81	43,6
25,0	25,7	84	45,4
26,0	26,7	87	47,1
27,0	27,7	90	48,9
28,0	28,7	94	50,6
29,0	29,7	97	52,4
30,0	30,7	100	54,1

Tab. 59 Dabasgāzes ieregulētās vērtības

Jauda [kW]	Slodze [kW]	Displejs [%]
3,0	3,1	10
4,0	4,2	13
5,0	5,2	17
6,0	6,3	20
7,0	7,3	24
8,0	8,3	27
9,0	9,4	31
10,0	10,4	34
11,0	11,5	37
12,0	12,5	41
13,0	13,5	44
14,0	14,6	47
15,0	15,6	51
16,0	16,6	54
17,0	17,6	57
18,0	18,6	61
19,0	19,7	64
20,0	20,7	67
21,0	21,7	71
22,0	22,7	74
23,0	23,7	77
24,0	24,7	81
25,0	25,7	84
26,0	26,7	87
27,0	27,7	90
28,0	28,7	94
29,0	29,7	97
30,0	30,7	100

Tab. 60 Sašķidrinātās gāzes ieregulētās vērtības

14.7 Elektroinstalācija



Att. 85 Elektroinstalācija

- [1] Spiediena sensors
- [2] Gāzes armatūra
- [3] Atgaitas temperatūras sensors
- [4] Temperatūras sensors katla blokā
- [5] Jonizācijas kontroles elektrods
- [6] Aizdedzes elektrods
- [7] Katla bloka temperatūras ierobežotājs
- [8] Aizdedzes transformators
- [9] Ventilators
- [10] Apkures sūkņa komunikācijas kabelis
- [11] Apkures sūknis 230 V
- [12] Pieslēguma kabelis KEY pieslēgvietā
- [13] Displejs
- [14] Kodēšanas spraudnis
- [15] Spaiļu kopne ārējiem piederumiem (→ spaiļu pieslēgumu izvietojums, sākot ar 24lpp.)
- [16] Trīsvirzienu vārsts
- [17] Pieslēguma kabelis
- [18] Iesl./izsl. slēdzis
- [19] Zemējums (PE)
- [20] Tvertnes temperatūras sensors
- [21] Turpgaitas temperatūras sensors pie apkures turpgaitas caurules
- [22] Dūmgāzu temperatūras ierobežotājs

14.8 Iekārtas ekspluatācijas uzsākšanas protokols

Klients / iekārtas lietotājs:			
Vārds, uzvārds		Iela, mājas Nr.	
Tālrunis/fakss		Pasta indekss, vieta	
Sistēmas montētājs:			
Pasūtījuma numurs:			
Iekārtas tips:		(Katrai iekārtai aizpildīt atsevišķu protokolu!)	
Sērijas numurs:			
Iedarbināšanas datums:			
☐ Atsevišķa iekārta ☐ Kaskāde, iekārtu skaits:			
Uzstādīšanas telpa: ☐ Pagrabs ☐ Bēniņi ☐ cita:			
Ventilācijas atveres skaits:, izmērs, apm.			cm ²
Dūmg. nov. sist.: ☐ Dubultcauruļu sistēma ☐ LAS ☐ Šahta ☐ Dūmgāzu novadīšana ar dalītām caurulēm			
☐ Plastmasa ☐ Alumīnijs ☐ Tērauds			
Kopējais garums: apm. m Līkums 87°: gab. Līkums 15 - 45°: gab.			
Dūmgāzu novadcaurules hermētiskuma pārbaude, ja ir pretplūsma: ☐ jā ☐ nē			
CO ₂ saturs degšanai nepieciešamajā gaisā maksimālās nominālās siltuma jaudas apstākļos:			%
O ₂ saturs degšanai nepieciešamajā gaisā maksimālās nominālās siltuma jaudas apstākļos:			%
Piezīmes par zemspiediena vai pārspiediena režīmu:			
Gāzes ieregulēšana un dūmgāzu mērīšana:			
Iestatītais gāzes veids:			
Gāzes pieslēguma spiediens:		mbar	Gāzes pieslēguma spiediens miera stāvoklī:
Ieregulētā maksimālā nominālā siltuma jauda:		kW	Ieregulētā minimālā nominālā siltuma jauda:
Gāzes caurplūdes apjoms, ja ir maksimālā nominālā siltuma jauda:		l/min	Gāzes caurplūdes apjoms, ja ir minimālā nominālā siltuma jauda:
Zemākais sadegšanas siltums H _{IB} :		kWh/m ³	
CO ₂ pie maksimālās nominālās siltuma jaudas:		%	CO ₂ pie minimālās nominālās siltuma jaudas:
O ₂ pie maksimālās nominālās siltuma jaudas:		%	O ₂ pie minimālās nominālās siltuma jaudas:
CO pie maksimālās nominālās siltuma jaudas:		ppm mg/kWh	CO pie minimālās nominālās siltuma jaudas:
Dūmgāzu temperatūra pie maksimālās nominālās siltuma jaudas:		°C	Dūmgāzu temperatūra pie minimālās nominālās siltuma jaudas:
Izmērītā maksimālā turpgaitas temperatūra:		°C	Izmērītā minimālā turpgaitas temperatūra:
Sistēmas hidraulika:			
☐ Hidrauliskais atdalītājs, tips:		☐ Papildu izplešanās tvertne	
☐ Apkures sūkņi:		Izmērs/priekšspiediens:	
		Vai uzstādīts automātiskais atgaisotājs? ☐ jā ☐ nē	
☐ Karstā ūdens tvertne/tips/skaits/sildvirsmu jauda:			
☐ Pārbaudīta sistēmas hidraulika, piezīmes:			

Mainītās servisa funkcijas:	
Mainītas servisa funkcijas, lūdzu, uzskaitiet šeit un ierakstiet vērtības.	
☐ Aizpildīta un pielīmēta uzlīme „Iestatījumi servisa izvēlnē“.	
Apkures regulēšana:	
☐ Āra temperatūras vadīta regulēšana	☐ Telpas temperatūras vadīta regulēšana
☐ Tālvadības pults × gab., apk. loka (-u) kodējums:	
☐ Telpas temperatūras vadīta regulēšana × gab., apk. loka (-u) kodējums:	
☐ modulis × gab., apk. loka (-u) kodējums:	
Citi:	
☐ Veikti apkures regulatora iestatījumi, piezīmes:	
☐ Mainītie apkures regulatora iestatījumi ir dokumentēti regulatora lietošanas / montāžas instrukcijā	
Veikti šādi darbi:	
☐ Elektropieslēgumi ir pārbaudīti, piezīmes:	
☐ Kondensāta sifons ir uzpildīts	☐ Veikti degšanai nepieciešamā gaisa / dūmgāzu mērījumi
☐ Veikta darbības pārbaude	☐ Veikta gāzes un ūdens pieslēgumu hermētiskuma pārbaude
Eksploatācijas uzsākšana paredz ieregulēto vērtību pārbaudi, vizuālu iekārtas hermētiskuma pārbaudi, kā arī iekārtas un regulatora darbības pārbaudi. Apkures sistēmas pārbaudi veic sistēmas montētājs.	
Iepriekš minētā sistēma ir pārbaudīta nepieciešamajā apjomā.	Dokumenti ir nodoti lietotājam. Lietotājs ir iepazīstināts ar iepriekš minētās apkures iekārtas, kā arī piederumu drošības norādījumiem un lietošanu. Lietotājs ir informēts par nepieciešamību regulāri veikt iepriekš minētās apkures sistēmas apkopi.
Servisa speciālista vārds, uzvārds	Datums, lietotāja paraksts
	Mērījumu protokolu ielīmēt šeit.
Datums, sistēmas montētāja paraksts	

Tab. 61 Eksploatācijas uzsākšanas protokols

Robert Bosch SIA
Gāzes apkures iekārtas
Mūkusalas iela 101, Rīga, LV-1004
Latvia
Tel : +371 67802100
www.bosch-homecomfort.lv